




ROZDZIELNICA RnN2 w stacji ST5 – projektowana zamiana istniejącej, wymiary:
długość–2175, głębokość–535mm, wysokość–1935, IP30,1600A

Opis wyposażenia:

S1,S2 – styczniki 1P,230V,16A,1z+1r
Q1– wyłącznik 1600A z wążką obrotową
Q2,Q3,Q4 – wyłączniki1000A, 50kA
R1–R7,R12 – rozł.bezpiecz. 1-faz do 63A
R8–R11 – rozł.bezpiecz. 3-faz do 63A
R13–R15– rozł.bezpiecz. listwowe 630A
L1–L3 – liczniki półpośrednie kocy czynnej
analiz – analizator
Ska1–Ska4 – listwy pomiarowe Ska
Reg2– regulator temp. temp. istniejący, przenoszony
Reg3 – regulator temp. projektowany

UKŁAD SIECI: IT
15kV,50Hz,
uziemiające ochronne

UKŁAD SIECI: TN-C
400/230V,50Hz

FIW

Firma Innowacyjno-Wdrożeniowa LUMEN s.c.
ul. Koralewskiego 3, 38-200 Jasło
e-mail: lumen@lumen.com.pl

PROJEKT	STACJA TRANSFORMATOROWA_ST-5 PROJEKT_PRZEBUDOWY	NR.RYS.	7
TRESC RYSUNKU	SCHEMAT_MONTAZ_ROZDZIELNICY_RNN2 STAN_PROJEKTOWANY	SKALA	—
INWESTOR	POLITECHNIKA_RZESZOWSKA,AL.POWSTAŃCÓW.WARSZAWY12 35-959RZESZÓW		
ADRES INWESTYCJI	PREINKUBATOR_AKADEMICKI,UL.POZNAŃSKA2C,35-084RZESZÓW		
PROJEKTANCI:	NR.UPR.	PODPISY	BRANŻA
MGR.INZ.W.JĘDRZEJCZYK	BPP_332/82/8/02		ELEKTRYCZNA
ASISTENCI PROJEKTANTA		PODPISY	DATA
R.ŁUCKI			WRZESIEŃ_2015
M.KNAP			FAZA
			PW