

Jednostka zewnętrzna INVERTER
nom. pobór mocy elektr. chłodzenie nie większy niż 2,49kW
nom. pobór mocy elektr. grzanie nie większy niż 2,44kW
zasilanie jednostki zewn.3x3,5-4,5mm², 230V, 1N,50Hz
zabezpieczenie nadprądowe 1-biegunowy C20
sterowanie 4x1,5-2,5mm² do jedn.wewnętrznej

PROJEKTOWANY ZŁEW DWUKOMOROWY
Z BLACHY NIERDZEWNEJ NA SZARCE
ZIEMOZNAWKOWEJ
BATERIA ZIEMOZNAWKOWA
MIESZACZOWA JEDNOCIEPŁOTWA

POJEMNIŚCOWY WISZĄCY
ELEKTR. PODGRZEWACZ GWU
V=mm10L Moc 1,5kW 220V

PROJEKTOWANY HYDRANT
DN 25 Z WĘZŁEM POLSZTYMOWYM
L=25m

ISTN. HYDRANT DN50
DO DEMONTAŻU

Pok-108

Pok-109

Pok-110

Klimatyzator typ ścienny

Klimatyzator typ ścienny

Klimatyzator typ ścienny

piłot bezprzewodowy

piłot bezprzewodowy

piłot bezprzewodowy

LEGENDA:

Ø9,52/15,88
GAS

RUROCIĄGI KLIMATYZATORÓW GAS/GIECZ

Ø9,52/15,88

ODPROWADZENIE SKROPLIN

YDY 4x2,5 mm²

YDY 3x4 mm²

BUDYNEK "E" POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

POMIESZCZENIA 108, 109, 110

INSTALACJE KLIMATYZACJI

inż. Aleksander Śnieżek

nr upr. E-80/77