

LEGENDA
1 - żaluzja ścienna np. typ ZS (czerpnia powietrza - wlot powietrza)
2 - przepustnica wielopłaszczyznowa np. typ PS+PU z siłownikiem (urządzenie zamykające)
3 - wentylator nawiewny (zespół podwyższający ciśnienie powietrza)
4 - przepustnica wielopłaszczyznowa np. typ PWIIS z URBS - regulator ciśnienia
5 - kratka wentylacyjna ochronna np. typ ALWT-2
6 - kratka wentylacyjna ochronna np. typ ST-STS
7 - wielopłaszczyznowa klapa transferowa z siłownikiem np. WKP-P
8 - mechaniczna klapa nadciśnieniowa
9 - klapa wentylacji pożarowej z siłownikiem np. KWP-P-E
10 - wentylator oddymiający
11 - kanał o odpowiedniej odpornosci ogniowej wykonany z Promatu
12 - przepustnica wielopłaszczyznowa np. typ PWIS+PU z siłownikiem BE
K,K2 - chroniona klatka schodowa
WR1 -chroniony szyb dźwigu dla ekip ratowniczych
W1,W2 -chroniony szyb dźwigu osobowego

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "Proeko" mgr inż. Jacek Pietruszka
adres: ul. Batalionów Chłopskich 19, 33-300 Nowy Sącz,
tel/fax: (0-prefix-18) 4491407, 0503103248, e-mail: biuroproeko@gmail.com
NIP: 734-118-89-36, REGON: 492941572

STADIUM:	Proj. bud.
OBIEKT:	PRZEBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO IKAR POD WZGLĘDEM ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DZ. EW. NR 1775/58, OBR. 207 W RZESZOWIE
SKALA	1:100
INWESTOR:	POLITECHNIKA RZESZOWSKA UL. WINCENTEGO POLA 2, 35-959 RZESZÓW
TEMAT PROJEKTU:	Instalacja zapobiegająca zadymieniu dróg ewakuacyjnych
Rys. nr	1.1
TEMAT RYSUNKU:	RZUT KONDYGNACJI 0
	12.2010

PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZAJĄCY:	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. Jacek Pietruszka MAP/0263/PWOS/04	inż. Leszek Smajdor UAN.I-8340/A-17/90 GT.III-63-35/76	mgr inż. Katarzyna Bugajska mgr inż. Bartłomiej Olchawa mgr inż. Barbara Biernat