

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

IU.461.4.1474.2015

Kraków, dnia 27.11.2015 r.

Dotyczy : warunków technicznych dla przebudowy sieci kanalizacji opadowej kolidującej z projektowaną halą kortów tenisowych Politechniki Krakowskiej na dz. nr 21/245 obr. 6 Nowa Huta przy ul. Życzkowskiego w Krakowie,
warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z dz. nr 21/245 obr. 6 Nowa Huta przy ul. Życzkowskiego w Krakowie – planowana hala kortów tenisowych Politechniki Krakowskiej.

Inwestor:

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki
ul. Warszawska 24 W-9/110
31-155 Kraków

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w rejonie ww. inwestycji obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej.

Opiniujemy pozytywnie zbliżenie projektowanej hali do przebudowywanej kanalizacji opadowej w odległości 2,0m w świetle. Przy przebudowie sieci kanalizacji opadowej kolidującej z projektowaną halą kortów tenisowych Politechniki Krakowskiej na dz. nr 21/245 obr. 6 Nowa Huta przy ul. Życzkowskiego w Krakowie, należy spełnić następujące warunki:

1. kanał zaprojektować z rur nowej generacji,
2. określić warunki gruntowo – wodne w oparciu o dokumentację geologiczno – inżynierską,
3. przedstawić obliczenia hydrologiczo-hydrauliczne sprawdzające dobraną średnicę kanalizacji opadowej,
4. studzienki rewizyjne winny być betonowe, z prefabrykowanym dnem,
5. na studzienice zastosować włącz typu Ø 600, z żeliwa sferoidalnego, z ramą okrągłą, niewentylowany, z pokrywą zatrzaskową na uszczelce sprężystej „z pamięcią”,
6. uzgodnić projekt kanalizacji w ZiKiT,
7. dla kanału opadowego, należy ustanowić służebność przesyłu na rzecz ZiKiT,
8. po wybudowaniu kanał przekazać nieodpłatnie na rzecz gminy Kraków.