

SST - wymagania materiałowe
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
w zakresie stosowanych materiałów dla zadania:

**Wykonanie instalacji i montaż urządzeń klimatyzacyjnych
w budynkach „L-28” i „L-29” dla potrzeb WBM i L**
Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

POMIESZCZENIE POZ. PRZEDMIARU	WYMAGANIA:
BRANŻA SANIT.	Sala 237
L-28 Sala 237 Poz. 1.1.	Klimatyzator jedn. zewnętrzna + wewnętrzna typ Split Inwerter praca całoroczna, - wydajność chłodnicza 7,1 (0,9-8,0) kW - płynna regulacja - wydajność grzewcza 8,0 (0,9-10,6),kW) pobór mocy 2,20kW, - zasilanie 220-240V 1N 50Hz
BRANŻA SANIT	Pomieszczenia 144 B-C-D
L-29 Pom. 144 B-D Poz. 1.1.	Klimatyzator jedn. zewnętrzna + wewnętrzna typ Split Inwerter praca całoroczna, - wydajność chłodnicza 3,4(0,9- 3,9kW)- płynna regulacja - wydajność grzewcza 4,0(0,9- 5,3,,kW), min 4 stopnie regulacji - klasa energetyczna A++ ; filtr jonowy, bezprzewodowy pilot
L-29 Pom. 144 C Poz. 3.1.	Klimatyzator jedn. zewnętrzna + wewnętrzna typ Split Inwerter praca całoroczna, - wydajność chłodnicza 4,0 (0,9- 4,3kW)- płynna reg) - wydajność grzewcza 5,0 (0,9- 6,,kW) , min 4 stopnie regulacji - klasa energetyczna A++ filtr jonowy ,bezprzewodowy pilot .

Opracował. PRz_TI