



**POLITECHNIKA
RZESZOWSKA**
im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel./fax: +48 17 854 12 60, tel.: +48 17 865 11 00
www.prz.edu.pl

TB / 213 / 08 / 16

Rzeszów 19-05-2016

Warunki Techniczne.

Dotyczy: warunków technicznych na zabezpieczenie kabli elektrycznych przy budowie 5-ciu miejsc postojowych przy budynku Preinkubatora Politechniki Rzeszowskiej.

W trakcie realizacji robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przed uszkodzeniem przebiegających w tym miejscu kabli elektrycznych 400 V NN zasilających lampy oświetlenia zewnętrznego.

Kable należy zabezpieczyć poprzez ułożenie na nich rur osłonowych dwudzielnych np. Arot A 110 PS. Kable są własnością Uczelni. W celu uniknięcia uszkodzeń kabli, prace ziemne w miejscu ułożenia kabli należy wykonać ręcznie.

Załącznik : - mapka sytuacyjna

Zastępca Kanclerza
ds. Technicznych
mgr inż. Andrzej Sowa

Otrzymują:

1 x AG
1 x RA
1 x a/a

DZIAŁ UTRZYMANIA RUCHU al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, tel. 17 865 13 36