



**POLITECHNIKA
RZESZOWSKA**
im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel./fax: +48 17 854 12 60, tel.: +48 17 865 11 00
www.prz.edu.pl

TB / 213 / 07 / 16

Rzeszów 18-05-2016

Warunki Techniczne.

Dotyczy: warunków technicznych na wykonanie zasilania elektrycznego szlabanów przy budynku „J” przy ul. Podkarpackiej w Rzeszowie.

Przedstawiamy warunki przyłączenia do sieci NN Politechniki Rzeszowskiej dwóch szlabanów elektromechanicznych zlokalizowanych na wjeździe i wyjeździe z parkingu przy budynku „J”.

Zaprojektować linię kablową zasilającą projektowane szlabany z rozdzielni głównej budynku „J” zlokalizowanej na klatce schodowej na parterze. Kable w budynku ułożyć w istniejących kanałach kablowych lub w zaprojektowanych kanałach. Na zewnątrz budynku kable ułożyć w gruncie, zabezpieczyć rurą ochronną a następnie wykonać inwentaryzację geodezyjną.

Na powyższe należy opracować dokumentację projektową zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i przepisami z nim związanymi.

Załącznik : - mapka sytuacyjna

Zastępca Kancelarza
ds. Technicznych
inż. Andrzej Sowa

Otrzymują:

1 x AG

1 x RA

1 x a/a

DZIAŁ UTRZYMANIA RUCHU al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, tel. 17 865 13 36

OP-1