



### Elementy ochrony środowiska pracy-punkt Rosy

- 1.Przewietrzanie pomieszczenia -uruchomienie wentylatora N - 170W dla  $t > 8^{\circ}\text{C}$
- 2.Grzanie pomieszczenia - 3 grzejniki 1,5 kW,230V, G1-G3 z wentylatorami dla  $t < 8^{\circ}\text{C}$
- 3.wykonanie uszczelnienia rynny , izolacja pionowa styropina i foilia kubelkowa , żwir drobny frakcja 10mm od strony południowej, odgrzybienie ścian i kanału

**RYS. Nr 1**  
**Rożmieszczenie elementów w pomieszczeniu**  
**LOT-1 PRZ Rzeszów Jasionka**  
**LUMEN - 10.2015 -WJ**