



**POLITECHNIKA
RZESZOWSKA**
im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel./fax: +48 17 854 12 60, tel.: +48 17 865 11 00
www.prz.edu.pl

TB / 222 / 03 / 16

Rzeszów 07-04-2016

WIK

K. Wróbel i W. Kubiszyn
ul. Saletyńska 7
35 – 083 Rzeszów

Dotyczy: warunków technicznych wykonania dokumentacji projektowej zabudowy przestrzeni pod przewiązką pomiędzy budynkami L-29 a L-31.

W nawiązaniu do Waszego pisma nr 21/2016 z dnia 06-04-2016 przedstawiamy warunki techniczne przyłączenia do sieci NN Politechniki Rzeszowskiej pomieszczeń pod przewiązką pomiędzy budynkami L-29 a L-31:

- należy zaprojektować nową rozdzielnicę elektryczną w miejsce istniejącej żeliwnej rozdzielnicy zlokalizowanej na parterze klatki schodowej przy wyjściu z budynku L-31.
- należy zaprojektować opomiarowanie energii elektrycznej zużywanej w projektowanych pomieszczeniach.
- aparaturę i kable dobrać do przewidywanego zapotrzebowania mocy elektrycznej.
- instalacje alarmowe SAP należy doprowadzić do portierni w budynku L-28.
- włączenie do sieci komputerowej należy przewidzieć w przełącznicy sieciowej w pomieszczeniu 17 w budynku L-31 (pierwsze piętro).

Na powyższe należy opracować dokumentację projektową i uzgodnić w Dziale Utrzymania Ruchu Politechniki Rzeszowskiej.

Z poważaniem:

Zastępca Kanclerza
ds. Technicznych
mgr inż. Andrzej Sowa

DZIAŁ UTRZYMANIA RUCHU al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, tel. 17 865 13 36