

**Lista kontrolna konserwacji klimatyzatora Top Therm**  
**Maintenance checklist Top Therm cooling unit**

<b>Filtr powietrza / Air filter</b>	<b>ok</b>	<b>Ocena</b>
Filtr powietrza / Air filter		
<b>Chłodnica / Cooler section</b>		
Temperatura powietrza wewn./na zewnątrz / Air temp. inside/outside      °C      °C		
Izolacja / Insulation		
Odpyw/Zawór zwrotny / Drain / Nonreturn valve		
Zwarcie powietrza / Air short-circuit		
Wentylator(y) / Fan(s)      L1      L2      L3      Amp		
Zwarcie powietrza / Air short-circuit		
Stan ogólny / General condition		
<b>Skrapiacz / Condenser</b>		
Temperatura pomieszczenia / Ambient temp.      °C		
°T skrapiacz / °T Condenser      K		

Wentylator(y) / Fan(s)      L1      L2      L3      Amp		
Sterowanie zimowe / Winter control		
Zwarcie powietrza / Air short-circuit		
Stan ogólny / General condition		
<b>Podzespoły elektryczne / Electrical components</b>	<b>ok</b>	<b>Ocena</b>
Nastawa regulatora / Setpoint controller      °C+      K		

Napięcie sterowania / <i>Control voltage</i>	V		
Częstotliwość / <i>Frequency</i>	Hz		
Wyłącznik drzwiowy / <i>Door limit switch</i>			
Funkcja wyświetlacza / <i>Display function</i>			
Wersja oprogramowania / <i>Software version</i>			
Stan ogólny / <i>General condition</i>			
Sprężarka / <i>Compressor</i>			
Napięcie / <i>Voltage</i>	V		
Prąd roboczy / <i>Operating current</i>	V L1	L2	L3
Maks. prąd rozruchowy / <i>Starting current max.</i>	V L1	L2	L3
Ciśnienie ssania / <i>Suction pressure</i>	BAR		
Temperatura parowania / <i>Evaporation temperature</i>	°C		
Temperatura gorącego gazu / <i>Hot gas temperature</i>	°C		
Ilość czynnika chłodniczego / <i>Refrigerant charge</i>			
Stan ogólny / <i>General condition</i>			
<b>Zaświadczenie dotyczące konserwacji i kontroli szczelności zgodnie z rozporządzeniem WE 842/2006 (rozporządzenie w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych) / <i>Certification of the maintenance and leaktest according to the EG-regulation 842/2006 ( F-gas regulation )</i></b>			
Kontrola wycieku gazów / <i>Is there any gas escaping through leakages?</i>			
Naprawa stwierdzonych nieszczelności / <i>Repair of detected leaks</i>			

<b>Zgodnie z wymaganiami szczelności świadectwo techniki chłodzenia w momencie kontroli wystawione zostało z oceną: / <i>According to the leak – tightness demand, the cooling energy product has been classified to:</i></b>			
szczelne / <i>leak-proof</i>	nieszczelne / <i>leaky</i>		
Data usunięcia nieszczelności / <i>Leakage repaired on:</i>			

<b>Uwagi końcowe / <i>Final remark:</i></b>

Wyżej wymienione czynności zostały wykonane. Serwis został przeprowadzony prawidłowo.  
*The aforementioned actions were carried out. The service was executed in conformity with the requirements.*

Data odbioru:

*Date of final inspection:*

\_\_\_\_\_

Nazwisko / podpis klienta:

*Name / Signature of customer:*

\_\_\_\_\_

Nazwisko / podpis technika serwisu:

*Name / Signature of service technician:*

\_\_\_\_\_