

klapa pozarowa
główny wyłącznik prądu

wg opr. Polswiss-Projekt Sp. z o.o. przeznaczanej do realizacji
zabezpieczyć należy wszystkie przejścia wentylacyjne
realizowane w w/w opracowaniu jak i istniejące
w miejscach przejść przez ściany i stropy
oddzielenia pożarowego kłapami EI120

[illegible]