Sterownik centralny instalacji wentylacji i chłodzenia powietrza

CH1

CH2

CH3

CH4

26

GPD

LEGENDA:

WENTYLACJA

Nawiew

Wywiew

Wentylator kanałowy

Przepustnica z napędem

Przepustnica bez napędu

UWAGI

1. Kanały nawiewno-wywiewne izolowane termicznie 2 cm maty z wełny mineralnej pod płaszczem z folii aluminiowej, nazewnątrz kanały wywiewne prowadzone w pomieszczeniach klimatyzowanych nie izolować.
2. Mocowanie kanałów na zawiesiach do stropów.
3. Montaż a instalacja wentylacji dla pom 16 należy zdemontować.
4. Dla pomieszczeń WC należy w dolnej części zamontować kratki wyrównawcze
5. Kanały wywiewne z WC włączyć do istniejących kanałów wentylacyjnych po uprzednim sprawdzeniu drożności

POLSWISS - PROJEKT Sp. z o. o.

Inwestor: Politechnika Krakowska 31-155 Kraków ul. Warszawska 24

Temat: Modernizacja wentylacji budynku 10-20 WI, Politechniki Krakowskiej

Adres budowy: 31-155 Kraków ul. Warszawska 24

Rzut parteru

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża: INSTALACJA WENTYLACJI

Nr arkusza: W 9.3