



**OZNACZENIA:**

projekt. ściana oddzielenia pożarowego w klasie REI 120

projekt. ściana wydzielenia klatek schodowych w klasie REI 60

adresowany ręczny ostrzegacz ROP

adresowana optyczna czujka dymu

wskaźnik zadziałania czujki

sygnalizator optyczno-akustyczny

drzwi o odp. ogniowej 60 min wym. szczelności i izolacyjności

kierunek ewakuacji

przebudowa hydrantu wody pożarowej na Ø25

drzwi oddzielenia pożarowego o zadanej klasie

barierka kierunkowa ewakuacyjna

zmiana kierunku otwierania drzwi

proj. wyjście

poszerzenie światła otworu drzwiowego

drzwi wykładane na ścianę

kłapa pożarowa

główny wyłącznik prądu

Uwagi:

–schemat wentylacji wg opr. Polswiss-Projekt Sp. z o.o. przeznaczonej do realizacji

–zabezpieczyć należy wszystkie przejścia wentylacyjne realizowane w w/w opracowania jak i istniejące w miejscach przejść przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego kłapami EI/S120

**Uwagi:**

-schemat wentylacji wg opr. Polswiss-Projekt Sp. z o.o.  
przeznaczonej do realizacji  
-zabezpieczyć należy wszystkie przejścia wentylacyjne  
realizowane w w/w opracowaniu jak i istniejące  
w miejscach przejść przez ściany i stropy  
oddzielenia pożarowego kłapami EI120

# PARTER

[illegible]