

OZNACZENIA:

- projekt. ściana oddzielenia pożarowego w klasie REI 120
- projekt. ściana wydzielenia klatek schodowych w klasie REI 60
- adresowany ręczny ostrzegacz ROP
- adresowana optyczna czujka dymu
- wskaźnik zadziałania czujki
- sygnalizator optyczno-akustyczny
- drzwi o odp. ogniowej 60 min wym. szczelności i izolacyjności
- kierunek ewakuacji
- przebudowa hydrantu wody pożarowej na Ø25
- drzwi oddzielenia pożarowego o zadanej klasie
- barierka kierunkowa ewakuacyjna
- zmiana kierunku otwierania drzwi
- proj. wyjście
- poszerzenie światła otworu drzwiowego
- drzwi wykładane na ścianę
- klapa pożarowa
- główny wyłącznik prądu

Uwagi:
-schemat wentylacji wg opr. Polswiss-Projekt Sp. z o.o. przeznaczonej do realizacji
-zabezpieczyć należy wszystkie przejścia wentylacyjne realizowane w w/w opracowania jak i istniejące w miejscach przejść przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego klapami EIS120

PIĘTRO 2

CENTRUM KONSULTINGOWO-SZKOLENIOWE "SELP"
ANDRZEJ POZIERAK, ul. Jana Pawła II 77, Michałowice 32-091

Inwestor: Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Temat: Koncepcja Zabezpieczenia Przeciwpożarowego Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24

Funkcja	Nazwisko	Podpis
określ/sprawdza budowlany	mgr inż. Janusz RAJCA Nr Centralnego Rejestru 100/99/R	
określ/sprawdza ds. zabezpieczeń p.poż.	st. bryg. mgr inż. Andrzej POZIERAK KG PSP 145/93	
opracowujący	mgr inż. arch.Witold GOLAN	

skala	Treść rys.	nr rysunku	data
1:100	Rzut Piętra II	K-4	12.2009