



Kraków, dnia 28 grudnia 2015r.

**Małopolski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej**

**WZ.5595.427.2015**

## **P O S T A N O W I E N I E**

Na podstawie Art. 6a ust. 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz.U.Nr 178 z 2009r., poz. 1380 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02 listopada 2015r. Ma.MM Studio Projektowe Architekt Magdalena Majczak – 30-040 Kraków, ul. Królewska 47/46 – Pełnomocnika Inwestora: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, ul. Warszawska 24 reprezentowanego przez Rektora – prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka, w sprawie uzgodnienia Ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego, sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Elżbietę Mierzowską, Nr upr. 85/99/R oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Adama Jeziorka, Nr upr. 142/93, w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- ***szerokości biegów i spoczników schodów,***

w budynkach laboratoryjno-dydaktycznych wraz z przewiązkami Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej przy Al. Jana Pawła II 37 w Krakowie; dz. nr ewid. 21/171

### **w y r a ż a m   z g o d ę**

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż podany w § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazań opracowania pn.: „*Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej budynków laboratoryjno-dydaktycznych wraz z przewiązkami Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej*” z miesiąca września 2015r., tj.:

- 1) Wyposażenia budynków B, C i D w system sygnalizacji pożarowej i przekazania sygnału o pożarze drogą monitoringu do PSP.
- 2) Zwiększenia natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do 2lx na drogach ewakuacyjnych poziomych i pionowych.



- 3) Zawarcia w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego procedur dot. ewakuacji.
- 4) Przeprowadzać szkolenia wszystkich pracowników w zakresie ewakuacji i użycia sprzętu gaśniczego oraz hydrantów z częstotliwością nie mniejszą niż raz w roku.

### Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.P.A. (tekst jednolity – Dz.U. z 2013r., poz. 267 oraz z 2014r., poz. 183), odstąpiono od uzasadnienia.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

### Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa 133, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 K.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art.143 K.p.a.).



Małopolski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej

z up.

st. bryg. mgr inż. Piotr Konar

Zastępca

Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej

#### Otrzymują:

1 x Ma.MM Studio Projektowe  
Architekt Magdalena Majczak  
ul. Królewska 47/46  
30-040 Kraków,

1 x a/a.

#### Do wiadomości:

1 x KM PSP w Krakowie + 1 egz. Ekspertyzy