

ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
w Trzebowniku
36-001 Trzebowniko 989
tel./17 771 37 60, tel/fax: /17/ 772 27 76
NIP : 517-03-37-764
www.zgwstrzebowniko.pl

Adresat

Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 12
35 – 959 Rzeszów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.11.2016 r. wydaje się techniczne warunki przebudowy odcinka sieci kanalizacyjnej w rejonie Ośrodka Kształcenia Lotniczego w Jasionce (dz. nr 1867/25) w celu poprawy jej działania.

- Należy wykonać nowy odcinek sieci kanalizacyjnej od studni nr 1 (195.53/192.44) do studni nr 4 (195.80/191.93) eliminując połączenia ze studnią nieczynnej pompowni (oznaczanej na rysunku jako P) oraz odcinek pomiędzy studniami nr 3 i nr 4 gdzie występuje odwrotny spadek. Sieć kanalizacji grawitacyjnej winna mieć spadek nie mniej niż 5⁰/00.
- Wlot ścieków do studni nr 4 należy zaprojektować tak, aby kąt pomiędzy istniejącym wlotem od strony południowej a nowoprojektowanym nie był większy niż 90 stopni.
- Wszystkie prace inwestor wykona we własnym zakresie i z własnych materiałów.
- Zakład dokonuje odbioru i sprawdzania robót w każdy wtorek. O terminie wykonywania robót proszę powiadomić osobiście lub telefonicznie : 017 – 7713763.
- Zakład pobierze opłatę taryfową (150 zł + VAT,) za udział przy sprawdzeniach płatną przed przełożeniem.

1 x adresat

1 x a/a

DYREKTOR
mgr inż. Stanisław Pastuszek

