

KRAKÓW dnia: 2017-05-09

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Nr sprawy : KA-2/032/2017
L.Dz. KA-2/359/2017

KOREKTA ODPowiedzi **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w piśmie Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ, opublikowanym w dniu dzisiejszym na stronie internetowej, Zamawiający dokonuje korekty odpowiedzi na pytanie nr 9 .

JEST :

Ad 9) „Projekt Technologii” objętej opracowaniem projektowym dotyczy:

- projektu branżowego wentylacji i klimatyzacji w części ogólnodostępnej budynku (tzw: wentylacji „bytowej”)
- projektu branżowego instalacji elektrycznej uwzględniającej przewidywane zapotrzebowanie na pobór energii elektrycznej dla potrzeb: laboratorium komputerowego (do 100kW), tunelu aerodynamicznego 1 (do 600kW), tunelu aerodynamicznego 2 (do 600kW), modelarni;

POWINNO BYĆ :

Ad 9) „Projekt Technologii” objętej opracowaniem projektowym dotyczy:

- projektu branżowego wentylacji i klimatyzacji w części ogólnodostępnej budynku (tzw: wentylacji „bytowej”)
- projektu branżowego instalacji elektrycznej uwzględniającej przewidywane zapotrzebowanie na pobór energii elektrycznej dla potrzeb: laboratorium komputerowego (do 100kW), tunelu aerodynamicznego 1 (do 600kW), tunelu aerodynamicznego 2 (do 600kW), modelarni;
- projekt trafostacji zewnętrznej wolnostojącej z 2 przyłączami energetycznymi do budynku (zasilanie technologiczne oraz zasilanie podstawowe)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych

Danuta Karlikowska
mgr *Danuta Karlikowska*