



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18

tel. centr. 17 85 09 600, 17 85 35 231, sekretariat 17 85 36 728, fax 17 85 09 658, 17 85 35 483

www.mpwik.rzeszow.pl sekretariat@mpwik.rzeszow.pl

Bank PEKAO S.A. II Oddział Rzeszów 29 1240 2614 1111 0000 3959 6242

NIP 813-33-36-039 REGON 691766988

Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541 Kapitał Zakładowy 191 661 000,00 zł

TT-401/1071/2014

Rzeszów 2014-08-11

Politechnika Rzeszowska
35-959 Rzeszów Al. Powstańców Warszawy 12

WARUNKI TECHNICZNE

przekroczenia kolektora sanitarnego $\Phi 800\text{mm}$ dla projektowanej drogi, zlokalizowanej na działce nr 1775/56 przy al. Powstańców Warszawy, wydane na wniosek Inwestora.

I. Studnie na kanalizacji deszczowej i włazy.

1) Studnie kanalizacyjne:

- systemowe z tworzyw sztucznych z gotowymi kinetami i przejściami szczelnymi; studnie z rur PE lub PP o średnicy min. 1000mm,
- studnie żelbetowe (beton C45/55) z fabrycznymi kinetami betonowymi lub wkładkami z PP/PE wraz z przejściami szczelnymi montowanymi w betoniarni,
- zlokalizowane w drodze i chodnikach (istniejące i projektowane) muszą posiadać pierścienie odciążające i włazy typu ciężkiego D-400, nieklawiszujące. Stosować włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym (beton klasy C45/55) z logo MPWiK lub herbem Rzeszowa. Do regulacji wysokości włazów na istniejących komorach do poziomu nowej drogi stosować należy pierścienie odciążające z dostosowaniem do nich płyt nastudziennych, umożliwiające regulację wjazdu bez przebudowy studni w razie modernizacji nawierzchni.

- 6) Należy zachować normatywne przykrycie kanalizacji sanitarnej.
- 7) Wpusty uliczne (istniejące i projektowane) muszą posiadać ruszty nieklawiszujące, na pierścieniach odciążających. Stosować ruszty klasy D400 w jezdni lub C250 w przypadku montowania w obrzeżach jezdni.
- 8) Lokalizację wpustów ulicznych należy oznakować tabliczkami montowanymi na słupkach betonowych lub stałych elementach zabudowy.
- 9) Krawężniki projektowanego chodnika należy zlokalizować poza istniejącymi studniami na kanalizacji sanitarnej.
- 10) Jakość wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacyjny, powinna odpowiadać wymaganiom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28.01.2009 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 27 poz. 169), tj. zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż 100 mg/dm^3 a substancji ropopochodnych nie większa niż 15 mg/dm^3 .

II. Uwagi i zalecenia.

- 1) Materiały zastosowane do budowy uzbrojenia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami), oraz warunki zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych.
- 2) Na powyższe należy opracować dokumentację projektową zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i przepisami z nim związanymi.

Usługi geodezyjne * Wykrywanie nieszczelności w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych * Wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych * Usługi projektowe * Usługi sprzętem specjalistycznym (wod.-kan.) * Telewizyjna inspekcja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych * Przewijanie silników elektrycznych * Pomiaru elektryczne * Usługi transportowe * Badania laboratoryjne wody i ścieków * Serwisowanie i naprawy pogwarancyjne pomp i mieszadeł firmy FLYGT i innych

- 3) W tutęjszym przedsiębiorstwie należy uzgodnić projekt branżowy. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w MPWiK – Rzeszów.
- 4) Roboty budowlane wykonywać może firma lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.
- 5) O rozpoczęciu budowy należy powiadomić pisemnie tut. przedsiębiorstwo podając dane personalne lub nazwę firmy oraz adres i numer uprawnień budowlanych.
- 6) Warunki są ważne z załącznikiem graficznym. Okres ważności warunków technicznych upływa po dwóch latach od daty ich wydania.
- 7) Do odbioru końcowego należy przedłożyć 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej wykonanego uzbrojenia kanalizacyjnego.

Z up. PREZESA
Kierownik Działu Technicznego

inż. Małgorzata Możdżeń

Załączniki:
mapa sytuacyjno-wysokościowa
faktura



