



**Małopolski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej**

**WZ.5595.177.3.2016**

Kraków, dnia 13 maja 2016 r.

## **P O S T A N O W I E N I E**

Na podstawie art. 6a ust. 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz.U. z 2016r. poz. 191 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 kwietnia 2016 r. pełnomocnika Inwestora – Pani Magdaleny Majczak – ul. Królewska 47/46, 30-040 Kraków, w sprawie uzgodnienia rozwiązań zamiennych, przedstawionych w ekspertyzie technicznej sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Elżbietę Mierzowską nr 85/99/R oraz inż. Adama Jeziorka – rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 142/93, w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- ***zastosowania hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym***

w budynku Politechniki Krakowskiej przy ul. Kanoniczej 1 w Krakowie

### **wyrażam zgodę**

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 19 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) stosownie do wskazań opracowania pn.: „***Ekspertyza Techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej. Obiekt: Przebudowa budynku Politechniki Krakowskiej, ul. Kanonicza 1, dz. nr 472/1 w Krakowie***” z kwietnia 2016r., tj.:

1. Wyposażenie dróg komunikacji ogólnej w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu światła min. 2 lx.
2. Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej (pełna ochrona) z monitoringiem do PSP.
3. W oficynie zastosować drzwi z korytarza do pokoi w klasie EI30 odporności ogniowej.
4. Wyposażenie drzwi zabytkowych pokoi nr 1, 2, 3, 4 w uszczelki dymoszczelne.
5. Wyposażenie budynku w hydranty HP25 – zgodnie z częścią graficzną opracowania.

### **U z a s a d n i e n i e**

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. cyt. ustawy K.p.a., odstąpiono od uzasadnienia.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

### **P o u c z e n i e**

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 cyt. ustawy K.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 cyt. ustawy K.p.a.).



Małopolski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.  
*st. bryg. mł. inż. Piotr Konar*  
Zastępca  
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej

#### Otrzymują:

1 x Pani Magdalena Majczak  
ul. Królewska 47/46, 30-040 Kraków  
1 x a/a.

#### Do wiadomości:

1 x KM PSP w Kraków + 1 egz. Ekspertyzy