




LEGENDA:




ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO "REI 120"



OBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ "REI 60"



DRZWI, EI60, EI30, ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE "DZIAŁ VI" - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (DZ. U. Z 2002 NR 75 POZ. 690 ZE ZM.);




ISTNIEJĄCE DRZWI ZABYTEKOWE - ZABEZPIECZENIE USZCZELKAMI DYMOSZCZELNYMI ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE "DZIAŁ VI" - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (DZ. U. Z 2002 NR 75 POZ. 690 ZE ZM.);




PROPONOWANE PRZEJSCIE EWAKUACYJNE - SZER. MIN. 1,20 M.




PROPONOWANA LOKALIZACJA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH PPOŻ. "HP25"



ZAWYMIAROWANE ELEMENTY STAŁE, ISTNIEJĄCE ISTOTNE DLA PRZEDMIOTU OPRACOWANIA




ISTNIEJĄCE WYSOKOŚCI POMIESZCZEŃ, PRZEJŚĆ



STRZAŁKA KIERUNKU EWAKUACJI




KLAPY DYMOWE O POW. MIN. 5% NAJWIĘKSZEJ POWIERZCHNI RZUTU POZIOMEGO KLATKI SCHODOWEJ (MIN. 3,75 M2). Dopuszcza się oddymianie w ścianach zewnętrznych jako wariant alternatywny - zgodnie z obowiązującymi przepisami.



DRZWI NA DROGACH EWAKUACYJNYCH O SZER. CZYNNEGO ZE SKRZYDEŁ MIN. 90 CM I WYS. 200 CM; SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA PRZEJŚCIA WYZNACZONA W OPARCIU O OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY W TYM ZAKRESIE.



ZAMUROWANIA, BUDOWA NOWEJ PRZEGRODY



WYBURZENIA, DEMONTAŻ

Ma.MM Studio Projektowe ul. Królewska 47/46 30-040 Kraków tel. 508 906 841 mammstudio@o2.pl	INWESTOR	POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM.T.KOŚCIUSZKI UL. WARSZAWSKA 24, 31-155 KRAKÓW	
	TEMAT/ ADRES	EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZEŃ PPOŻ. BUDYNKU 14-1 WYDZIAŁU ARCHITEKTURY PK PRZY UL. KANONICZEJ 1 W KRAKOWIE, WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTEKÓW	
TREŚĆ RYSUNKU		LEGENDA	
AUTOR OPRACOWANIA		04.2016	NR RYS. 01
rzeczoznawca budowlany: ELŻBIETA MIERZOWSKA nr upr. 85/99/R		rzeczoznawca d.s. pożarowych: ADAM JEZIOREK nr upr.142/93.	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		Dokonywanie zmian, poprawek, skreśleń, kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody projektanta zabronione	