

Pismo: NA/P/187/2017/7

Rzeszów dnia: 2017-08-01

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wykonanie klimatyzacji w bud. D dla KIIA Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1

Informuje, że nie istnieje obecnie na rynku żaden inny producent klimatyzatorów (oprócz Fujitsu) spełniający wszystkie wymagane przez Zamawiającego wartości parametrów technicznych i tym samym brak jest rozwiązań równoważnych. Stanowi to poważne naruszenie ustawy o Prawie Zamówień Publicznych. W związku z tym zwracam się z prośbą o zmianę wymaganych parametrów zgodnie z poniższym:

Podstawowe parametry techniczne urządzeń klimatyzacyjnych:

Układ nr KL 1 - pom. nr: 101, 102a, 102b, 102c, 102d, 103.

Agregat zewnętrzny - klasa energetyczna nie niższa niż A/A;

- moc chłodzenia nie mniej niż 12,5 kW 12,1 kW (3,5-14 kW; płynna regulacja);

- nom pobór mocy: chłodzenie 5,43 kW, max 6,5 kW;

- głośność w odległości 1 m nie więcej niż 53 dB(A) (chłodzenie);

- wymiary wys.*szer.*gł. 998*970*370 mm 1380*970*370 mm, masa max 100 kg.

Jednostka wewnętrzna - typ ścienny - Qchl. 2,5kW;

- głośność na najniższym biegu ~~21 dB(A)~~ 27 dB(A)

- przewody chłodnicze - 6,35/9,52mm-Cu;

- filtr jonowy, filtr polifenolowy lub równoważny;

~~-kontrolka czyszczenia filtra;~~

- pilot bezprzewodowy.

Układ nr KL 2 - pom. nr: 104,106.

Agregat zewnętrzny - klasa energetyczna nie niższa niż A/A

- moc chłodzenia nie mniej niż 6,8 kW (1,5-8,5 kW; płynna regulacja)

- moc grzanie nie mniej niż 8,0 kW (2,0-9,2 kW, płynna regulacja)
- nom pobór mocy: chłodzenie 1,94 kW, max 3,0 kW
- głośność w odległości 1 m nie więcej niż 48 dB(A) 49 dB(A) (chłodzenie)
- wymiary max wys.*szer.*gł. ~~700*900*330 mm~~ 834*950*330 mm, masa max 65 kg

Jednostka wewnętrzna - Qchł. nie mniej niż 3,5kW

- głośność na najniższym biegu ~~21 dB(A)~~ 27 dB(A)
- przewody chłodnicze - 6,35/9,52mm-Cu
- ~~filtr jonowy, filtr polifenolowy lub równoważny;~~
- ~~kontrolka czyszczenia filtra;~~
- pilot bezprzewodowy.

Jednostka wewnętrzna - Qchł. nie mniej niż 4,0kW;

- głośność na najniższym biegu ~~24 dB(A)~~ 29 dB(A)
- przewody chłodnicze - 6,35/12,70mm-Cu lub 6,35/9,52mm
- ~~filtr jonowy, filtr polifenolowy lub równoważny;~~
- ~~kontrolka czyszczenia filtra;~~
- pilot bezprzewodowy

Odpowiedź: Zamawiający celem umożliwienia większej konkurencyjności składanych ofert dokonuje zmian opisu klimatyzatorów, który otrzymuje brzmienie:

Układ nr KL 1 - pom. nr: 101, 102a, 102b, 102c, 102d, 103.

Agregat zewnętrzny - klasa energetyczna nie niższa niż A/A;

- moc chłodzenie nie mniej niż 12,5 kW (3,5-14 kW; płynna regulacja);
- nom pobór mocy: chłodzenie 5,5 kW,
- głośność w odległości 1 m nie więcej niż 60 dB (A) (chłodzenie);

Jednostka wewnętrzna - typ ścienny - Qchł. 2,5kW;

- głośność na najniższym biegu nie więcej niż 29 dB(A)
- filtr antypleśniowy, antygrzybiczny lub równoważny;
- pilot bezprzewodowy.

Układ nr KL 2 - pom. nr: 104,106.

Agregat zewnętrzny - klasa energetyczna nie niższa niż A/A

- moc chłodzenie nie mniej niż 6,8 kW (1,5-8,5 kW; płynna regulacja)
- nom pobór mocy: chłodzenie 2,0 kW,
- głośność w odległości 1 m nie więcej niż 50 dB(A)

Jednostka wewnętrzna - Qchł. nie mniej niż 3,5kW

- głośność na najniższym biegu nie więcej niż 30 dB(A)
- filtr antypleśniowy, antygrzybiczny lub równoważny;
- pilot bezprzewodowy.

Jednostka wewnętrzna - Qchł. nie mniej niż 4,0kW;

- głośność na najniższym biegu nie więcej niż 31 dB(A)
- filtr antypleśniowy, antygrzybiczny lub równoważny;
- pilot bezprzewodowy

Pytanie nr 2

W udostępnionej dokumentacji technicznej brakuje projektu branży elektrycznej. Zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający załącza rysunek projektu instalacji elektrycznej, rys - E-02.

Pytanie nr 3

Zaprojektowane urządzenia marki Fujitsu nie spełniają wszystkich wymagań zawartych w projekcie wykonawczym, w związku z tym zwracam się z prośbą o zmianę wymagań zgodnie z poniższym:

- Jednostka wewnętrzna - Qchł. nie mniej niż 4,0kW;
- głośność na najniższym biegu 24 dB(A) 25 dB(A)
 - przewody chłodnicze - 6,35/12,70mm-Cu;
 - filtr jonowy, filtr polifenolowy lub równoważny;
 - kontrolka czyszczenia filtra;
 - pilot bezprzewodowy.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający