

ZWODY POZIOME – NA WSPORNIKACH KLEJONYCH Z DFe/Zn 8mm
PIONOWE – DFe/Zn 8mm MONTOWANE POD ELEWACJĄ W RURZE RL20

IGLICA ODGROMOWA O WYSOKOŚCI 2,0M

UWAGA: W POBLIŻY KLAP ORAZ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH STOSOWAĆ PRZEWODY IZOLOWANE

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o
ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań

projekt:	Przebudowa oraz docieplenie budynku dydaktyczno-administracyjnego nr W-15 (10-34) HUSTON wraz z przebudową instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i gazowej w ramach zadania: "Termomodernizacja i konserwacja elewacji dla budynku dydaktyczno-administracyjnego Wydziału Inżynierii Środowiska, W-15(10-34) Huston Politechniki Krakowskiej"		
obiekt:	Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków; dz. nr ewid. 37/2, obręb 0110_1, ewid. 13/69, 5, Śródmieście		
Inwestor:	Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków		data: 10.2016
	imię i nazwisko:	numer uprawnień:	podpis:
Projektant Gł.	mgr inż. Daniel Dziedzic	SWK/0102/PWOE/13 w spec. instal. elektryczne	
Sprawdzający	mgr inż. Jarosław Balińskі	KL-179/89 w spec. instal. elektryczne	
Opracował			
tytuł rysunku:	Instalacja odgromowa i uziemiająca		skala: 1:100
część rys.:	branża:	faza projektu:	format arkusza:	numer rysunku:
1/1	ELEKTRYCZNA	PB	X+Y	E-10

Projekt budowlany posiada ważność: 3 lat od daty jego opracowania, jeżeli w tym czasie nie zostanie rozpoczęta realizacja zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 Prawa budowlanego. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu zmian w projekcie budowlanym, wynikających z tego tytułu. Prawa autorskie do 1 egzemplarza. Kopiowanie i wykorzystanie bez zgody projektanta zabronione. Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

str.