



PXF Lighting PX250115 MONZA LED OPAL 830MM 3000K (2890 lm)



PXF Lighting PX250115 MONZA LED OPAL 830MM 3000K (2890 lm)



TM TECHNOLOGIE 32_CB TTECH M2 CB (245 lm)



TM TECHNOLOGIE ONTEC S E1P 101 AT 2.5W / 14xLED M/M



OSPRZĘT ŁĄCZENIOWY KONTAKT-SIMON, SIMON 54 PREMIUM, KOLOR KREMOWY



ISTEINIAJĄCY CZUJNIK DYMU SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

UWAGA:

CZUJNIKI SSP I GŁOŚNIKI DSO ZDEMONTOWAĆ NA CZAS REMONTU
PO ZAKOŃCZENIU PRAC REMONTOWYCH PONOWNIE ZAMONTOWAĆ
NA CZAS REMONTU NALEŻY ZMIEŃC USTAWIENIA W CENTRALI SSP I DSO

| | | |
|--|----------------------|--|
| PROJEKTANT: LEON OGIWAŁ UPR. GT.145.3876 | NAMZNA INWESTYCJI | MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ I W BUDYNKU NR 6 WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPIU |
| | LOKALIZACJA | DZ. EW. NR 1570, OBR. KRYNICA-ZDRÓJ |
| MGR INŻ. WOJCIECH NOSECKI | INWESTOR | GMINA KRYNICA-ZDRÓJ, POWIAT NOWOSĄDECKI |
| | STADIUM | 20 WIOSKOWY SZPITAL, UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY SAMODZIELNY PZOZ I W KRYNICY-ZDRÓJU (K.5732) |
| SPRAWOZDAWCY: MGR INŻ. MAREK GŁOWACKI UPR. MAP.088PW0805 | BRANŻA | UL. ŚWIDZIŃSKIEGO 4, 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ |
| | RYSUJĄCY | PROJEKT WYKONAWCZY |
| DATA: 08.2017 r. | RYSUJĄCY | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| | RYSUJĄCY | RZUT - INST. OSIWIETLENIA |
| SKALA: 1:50 | RYSUJĄCY | SALA GIMNASTYCZNA |
| | RYSUJĄCY | NR RYSUNKU: E1 |