

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/102/2017

L.dz.: KA-2/381/1067/2017

KRAKÓW dnia: 2017-11-17

**INFORMACJE PRZEKAZANE OBECNYM WYKONAWCOM
PODCZAS WIZJI LOKALNEJ ORAZ POWIADOMIENIE
O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT**

W dniu 16.11.2017 r. o godz. 12:00 odbyła się wizja lokalna z udziałem przedstawicieli Wykonawców i Zamawiającego, w budynku 18-1 na terenie CEBEA, przy ul. Lea 114 w Krakowie, dotycząca postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Centrum Psychologii i Pedagogiki w budynku (18-1) na terenie CEBEA, Politechnika Krakowska, ul. Lea 114, Kraków. Etap I.”**

Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej, w związku z pytaniami, Zamawiający przekazał obecnym Wykonawcom następujące informacje:

W cenie oferty należy uwzględnić poniższe pozycje:

1. Inwentaryzacja istniejących kabli sieciowych. Po inwentaryzacji instalacje elektryczne nieczynne należy usunąć/zdemontować ze ścian i sufitów.
2. Dostawa i montaż nowej szafy serwerowej RACK MOUND 42U 800x800mm wraz z urządzeniami aktywnymi: przełącznik RACK MOUND 24 portowy, 24x1Gb, 2xSFP, zarządzalny, PATCH CORD 24x3m UTP kat. 5, PATCH CORD 24x1m UTP kat. 5 oraz zaprawienie istniejących kabli.
3. Uruchomienie/sprawdzenie istniejącej centrali pożarowej a jeżeli jest ona uszkodzona to jej demontaż. Przedmiar poz. 4.1.1.: pozycja ta zostaje usunięta, nie należy jej wyceniać.
4. Uruchomienie/sprawdzenie kontroli dostępu a jeżeli jest ona uszkodzona to jej demontaż. Przedmiar poz. 4.8.5.: pozycja ta zostaje usunięta, nie należy jej wyceniać.
5. Uruchomienie istniejącej centrali telefonicznej.

W związku z dodatkowymi informacjami, które zostały przekazane Wykonawcom podczas wizji lokalnej, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert.

Nowy termin składania i otwarcia ofert: **2017-11-23.**

Jednocześnie informujemy, iż nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.

Powyższe odpowiedzi, stanowią korektę SIWZ i są jej integralną częścią.
