

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Pismo: KA-2/005/2018/5

L.dz.: KA-2/113/2018

KRAKÓW dnia: 2018-01-30

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-01-30 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego** pn.: „**Dostawa i montaż regałów magazynowych do wyposażenia nowych pomieszczeń Archiwum Zakładowego Politechniki Krakowskiej**”,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Prosimy o przesłanie projektu/szkicu rozmieszczenia regałów
2. Oferujemy regały ocynkowane, nie malowane proszkowo czy takie mogą być?
3. Dlaczego regały zamawiane są w częściach? Jak przeliczyć ilość np. "boczków", czyli stężeń bocznych (u nas występują poziome i ukośne)? Jaki sens ma kupowanie słupków o długości np.: 12cm, 50cm?
4. Czy zamiast kątownika 35x55mm można zastosować kątownik 40x40mm? Względem właściwości użytkowych (nośność), jest to rozwiązanie równoważne

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Na tym etapie nie posiadamy szkicu rozmieszczenia regałów.

Ad. 2. W naszym zainteresowaniu są wyłącznie regały malowane proszkowo.

Ad. 3. Wymienione długości są spowodowane specyfiką pomieszczenia (strop ukośny pod schodami), natomiast boczki odpowiadają ilości półek skrajnych regałów - zob. ilustracja pogładowa.

Ad. 4. W naszym zainteresowaniu są wyłącznie słupy (kątowniki) o wymiarze 35 mm x 55 mm.

Jednocześnie informujemy, iż nie uległy zmianie termin, miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.
