



szyb A o wymiarach 150
x 700 przez wszystkie
kondygnacje na Strychu

YLYzo5x25
2xNKGs 5x16
NKGs 5x10
YLYzo5x10
2xYLYzo5x6
YLYzo3x10
YLYzo5x35

Projekt wg osobnego opracowania,
obwody gniazd przeniesc do tablicy
RP6A i zabezpieczyc zaprojektowany
zabezpieczeniem.

szyb B o wymiarach
1500 x 700 przez
wszystkie kondygnacje
na Strych

YL Yzo5x95
YL Yzo5x25
YL Yzo5x16
2xYL Yzo5x10
NKGs5x10
YL Yzo5x6
YL Yzo3x10

1.Koordinacja tras kablowych i przewodowych oraz montażu oświetlenia, osprzętu pomiędzy wytycznymi operatu pożarowego, a branżami sanitarną/wentylacja/ i branżą elektryczną wydana została na rysunkach nr 3.1 i 3.2 oraz w opisie technicznym projektu wykonawczego – PW.

2.Drzwi pożarowe do szachtów elektrycznych istniejących wraz ze związanymi robotami
budowlano-montażowymi wydano części sanitarnej opracowania PB i PW nr. 4/2010
PPU Instalator Kielce .

3.Na korytarzach gniazda dedykowane pojedyncze, kluczowane dla sieci Wi-Fi