

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9 (10-24)/110,
31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/049/2018

KRAKÓW dnia: 2018-04-23

L. dz. KA-2/411/2018

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-04-23 do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Rozbudowę systemu szlabanów (kontroli dostępu) na parkingi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie szlabanów wjazdowych na terenie kampusu Czyżyny, Politechnika Krakowska, Al. Jana Pawła II, Kraków"

Treść wspomnianego wniosku jest następująca:

W zakładce "Szlabany WM zakres 2018" , w tabeli PRZ , poz.17 widnieje nazwa szlabanów - PEP-B 3 sztuki. Prosimy o podanie producenta tych szlabanów, chcemy bowiem wziąć udział w postępowaniu a nie spotkaliśmy się do tej pory z takim modelem.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Szlabany typu PEP-B to nie oznaczenie modelu lecz funkcji. Mogą to być szlabany każdego producenta pod warunkiem, że będą posiadały funkcję samoczynnego podnoszenia ramienia w przypadku zaniku napięcia. Po przywróceniu napięcia zasilającego szlaban zamyka się automatycznie.