

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Pismo: KA-2/055/2018/6
L.dz.: KA-2/451/2018

KRAKÓW dnia: 2018-05-08

Uczestnicy postępowania

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-05-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego** pn.: „**Remont elewacji - wymiana okien w budynku W-6 (10-28) - pawilon Biblioteki Politechniki Krakowskiej (czytelnia), ul. Warszawska 24 w Krakowie - etap II.**”.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. SIWZ, pkt 3.1.: Przedmiot zamówienia:

- Proszę określić kolor RAL stolarki aluminiowej
- Współczynnik przenikalności cieplnej dla okien aluminiowych oraz dla drzwi wejściowych
- Proszę o określenie zastosowanego szkła w oknach: szyby zwykłe 4/16/4 (szyba 4mm/ramka stalowa 16 / szyba 4mm); szyby bezpieczne 331/16/331; szyby antywłamaniowe itp.
- JW. rodzaj szkła w drzwiach wejściowych
- Elementy wyposażenia drzwi wejściowych: klamka lub pochwyt (w kolorze stolarki, nierdzewne w innym kolorze?), samozamykacz do drzwi jeśli tak to z jakim ramieniem: zwykłe lub ramie z blokadą umożliwiające pozostawienie drzwi w pozycji otwartej?, ilość zamków (jeden lub dwa zamki)

2. Projekt umowy o roboty budowlane, §7 pkt 1:

- Proszę o podanie kwot ryczałtowych za pobór energii oraz wody.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Wszystkie te informacje, są podane w opisach poszczególnych pozycji przedmiaru, załączonego do SIWZ (załącznik nr 1).

- patrz poz. 4.d.1. – dotyczy drzwi (*drzwi ALU – profil ciepły, RAL 9006, zestaw szybowy z szybą bezpieczną wewn. – 6 ESG antisol/16/6 ESG/16/VSG 44.2, samozamykacz, 2 zamki, antaba nierdzewna 1000mm*), informacja uzupełniająca: samozamykacz zwykły.
- patrz poz. 5.d.1. – dotyczy witryn (*witryna ALU – profil ciepły, RAL 9006, konstr. słupowo-ryglowa stała z 2 skrajnymi oknami rozwieralno-uchylnymi, zestaw szybowy z szybą bezpieczną wewn. – 6 ESG antisol/16/6 ESG/16/VSG 44.2*)

Ad. 2. Kwoty ryczałtowe za media, są ustalane indywidualnie przy wprowadzeniu na plac budowy. W zależności od skali budowy, są to kwoty rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Jednocześnie informujemy, iż **nie uległy zmianie** termin, miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.
