NR.POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. m2
301	POMIESZCZENIE BIUROWE	13,26m2
302	POMIESZCZENIE BIUROWE	9,80 m2
303	SALA SEMINARYJNA	54,34m2
304	ARCHIWUM	48,01m2
305a	LABORATORIUM FOTOGRAFICZNE	13,59m2
305b	LABORATORIUM FOTOGRAFICZNE	12,37 m2
305c	LABORATORIUM FOTOGRAFICZNE	14,71m2
305d	LABORATORIUM FOTOGRAFICZNE	4,38 m2
305e	LABORATORIUM FOTOGRAFICZNE	
305f	LABORATORIUM FOTOGRAFICZNE	18,36m2
305g	LABORATORIUM FOTOGRAFICZNE	
305h	LABORATORIUM FOTOGRAFICZNE	23,23m2
306	SANITARIATY	1,81 m2
307	MASZYNOWNIA DŹWIGU	7,03 m2
300-1	PRACOWNIA NAUKOWO-BADAWCZA	22,65m2
300-2	PRACOWNIA NAUKOWO-BADAWCZA POMIESZCZENIE BIUROWE	5,91 m2
300-3	PRACOWNIA NAUKOWO-BADAWCZA POMIESZCZENIE BIUROWE	5,42 m2
300-4	PRACOWNIA NAUKOWO-BADAWCZA	42,54m2
300A	PRACOWNIA NAUKOWO-BADAWCZA POMIESZCZENIE BIUROWE	14,63m2
300-5	PRACOWNIA NAUKOWO-BADAWCZA POMIESZCZENIE BIUROWE	20,02m2
300_{k1}	KOTŁOWNIA	14,23m2
300_{k2}	KOTŁOWNIA	7,33 m2
300_{k3}	KOTŁOWNIA	3,54 m2
300_{k4}	KOTŁOWNIA	8,36m2
k300	KOMUNIKACJA	23,08m2
k301	KOMUNIKACJA	20,81m2
k302	KOMUNIKACJA	3,06m2



UWAGA:

Instalację w miarę możliwości prowadzić po istniejącej trasie z wyjątkiem pomieszczenia kotłowni, gdzie przewidziano nieznaczne korekty trasy. Każdorazowo założoną trasę rurociągów weryfikować na budowie po wykonaniu odkrywek. W przypadku stwierdzenia znaczącego odstępstwa od założonej trasy skontaktować się z projektantem celem weryfikacji obliczeń nastaw na zaworach. Przed zamówieniem grzejników, ich wymiary i możliwość montażu zweryfikować na budowie.
W zależności od ustalonej trasy gałązek montować zawory przygrzejnikowe proste lub kątowe - ustalać na budowie.

OZNACZENIA:

CN-11K-60 L=0,72m

90/550/600

projektowany stalowy grzejnik płytowy
11K - ilośc płyt grzejnika
60 - wysokość grzejnika w cm
0,72 m- długość grzejnika w m

istniejący stalowy grzejnik płytowy
90 - grubość grzejnika w mm
550 - wysokość grzejnika w mm
600 - długość grzejnika w mm

OLGA KACZMAREK FIRMA PROJEKTOWO INFORMATYCZNA „K3"
ul. Topazowa 5/39, 30-798 Kraków
tel. 606 642 427

	Imię, Nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Olga Kaczmarek	03.2018	MAP/0233/POOS/10	
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Olek	03.2018	MAP/0236/PWOS/12	

Skala:	Lokalizacja inwestycji:	Inwestor:
1:50	UL. KANONICZA 1, Kraków Dz. nr 472/1, obr. 1 ŚRÓDMIEŚCIE	Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Nazwa zadania:	**PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU KN-1(14-1) WYDZIAŁU ARCHITEKTURY PK PRZY UL. KANONICZEJ 1 W KRAKOWIE**	BRANŻA: **INSTALACYJNA (INSTALACJE SANITARNE)**
Treść rysunku:	ISTAN PROJEKTOWNY RZUT III PIĘTRA	Nr rys. **IS 11**