

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Gazownia Kraków Centrum
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 13 24, 12 628 13 25
gazownia.krakow-centrum@psgaz.pl

Olga Kaczmarek
Firma Projektowo
Informatyczna „K3”
ul. Topazowa 5/39
30-798 KRAKÓW

Wasz znak:
Nasz znak: PSG-C00/503GAZ/18A/54/02/2017


Kraków, 20.11.2017

Dot.: opinii o przepustowości licznika i przyłącza gazowego dla remontu kotłowni gazowej w budynku przy ulicy Kanoniczej 1 w Krakowie.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 20.11.2017 r. w sprawie remontu kotłowni gazowej w budynku jak wyżej Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie – Gazownia Kraków Centrum informuje co następuje:

1. Przebudowa instalacji gazu winna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690)*.
2. Odnosnie urządzeń pomiarowych – istniejący gazomierz G25 (rozstaw króćców 335mm) oraz przyłącz gazowy dn 90PE jest wystarczający dla projektowanej inwestycji. Natomiast jeżeli chodzi o zapotrzebowanie mocy dla w/w inwestycji to powyższe dane należy aneksować u danego sprzedawcy gazu, z którym jest zawarta umowa handlowa.
3. Powyższe prace winny być wykonane we własnym zakresie i na własny koszt.
4. W przypadku projektowanego zamontowania dodatkowych urządzeń gazowych należy wystąpić z wnioskiem o ich przyłączenie do wspólnej sieci gazowej.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Gazownia Kraków Centrum

Robert Stępniewski