

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/081/2018
L.dz.: KA-2/626/2018

KRAKÓW dnia: 2018-07-03

Uczestnicy postępowania

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-07-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego** pn.: „Budowa windy i toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku dawnego Aresztu Wojskowego - "Areszt" W-8 (10-45), Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przystosowanie budynku 10-45, d. Areszt, pod względem nakazów ppoż., PIP, Sanepidu wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, ul. Warszawska 24, Kraków"”,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu proszę o dościenie opisu dźwigu który ma być zainstalowany w ramach tego postępowania.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Przykładowy typ platformy pionowej został podany w opisie projektu konstrukcji, który jest załącznikiem do SIWZ (tj. platforma VIMEC typ E07). Oferent może dobrać inną platformę, o parametrach nie gorszych niż założone w dokumentacji technicznej.

Jednocześnie informujemy, iż **nie uległy zmianie** termin, miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.
