

	Legenda
	gniazda podwójne ogólne
	gniazda podwójne bryzgoszczelne IP 44
	gniazda podwójne dedykowane komputerowe
	gniazda podwójne do podłączenia lodówki
	gniazdo do podłączenia kaloryfera ręcznikowego
A	oprawa świetlówkowa liniowa FINESTRA OPAL 2x36W EVG
Aw	oprawa świetlówkowa liniowa FINESTRA OPAL 2x36W EVG z modulem awaryjnym (2h)
B	oprawa świetlówkowa sufitowa CRONO 295T 1x26W EVG
C	oprawa świetlówkowa sufitowa CRONO 295T 1x18W EVG
D	oprawa świetlówkowa ścienna IP44 CRONO 295P 2x9W
F	oprawa świetlówkowa ścienna IP44 LATTE 2x36W EVG -
F/Aw	oprawa świetlówkowa ścienna IP44 LATTE 2x36W EVG -
I	oprawa szczelna żarówkowa DERBY IP 54 1x100W E27 z kratką ochronną, z korpusem aluminiowym
	przycisk IP 44
	przycisk
	łącznik klawiszowy jednobiegunowy
	łącznik klawiszowy dwubiegunowy
	koryta elektroinstalacyjne
	puszka do podłączenia kuchni elektrycznej
	rozdzielnia elektryczna, tablica elektryczna
	łącznik klawiszowy 1-biegunowy "dzwonek"
	dzwonek
EXIT	oprawa oświetlenia ewakuacyjnego Systemu - 300 LED PRYMAT LED (CT)
EXIT 2	oprawa oświetlenia ewakuacyjnego Systemu H-300 LED PROFIL LED (CT)
	drabinki instalacyjne
	miejscowa szyna wyrównawcza FeZn 25x4
	miejscowe połączenie wyrównawcze LY 4mm2

Inwestor: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków	Funkcja	Nazwisko	Podpis
	projektował nr. uprawnień	mgr inż. Wiesław Jędrzejczyk BPP-332/82, MOIIB MAP/IE/4847/01	
Obiekt: Dom Studencki DS1 ul. Skarżyńskiego 3	opracował	mgr inż. Piotr Szcześniak mgr inż. Marcin Grębowiec mgr inż. Andrzej Płaczkiewicz mgr inż. Rafał Łucki mgr inż. Michał Miziura	
Temat: Remont i przebudowa Domu Studenckiego DS1 Politechniki Krakowskiej			
Treść rys.: Plan instalacji elektrycznej na 2 piętrze-kondygnacja powtarzalna parzysta	sprawdził nr. uprawnień	mgr inż. Krzysztof Ryczan BPP 131/2001, MAP/IE/4918/01	

PAB Sp. z o.o.	Branża: Elektryczna	Dokument: Projekt budowlany	Plik:	skala: 1 : 100	data: 11.2008	nr projektu: E-KA-2/ 078/2008	nr rysunku: E-8	nr strony:

PRZEDSIĘBIORSTWO ARCHITEKTONICZNE