



Kraków, dnia

20 LIS. 2017

Pan
Artur Ganczarek
Pełnomocnik
ul. Rozrywka 20/32
31-419 Kraków

Inwestor:
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

IU.461.4.1523.2017

Dotyczy: projektu przyłącza kanalizacji opadowej dla odprowadzenia wód i ścieków opadowych z terenu boisk sportowych na dz. nr 21/96 obr. 6 Nowa Huta przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie.

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie projektu przyłącza kanalizacji opadowej, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uzgadnia przedłożony projekt w zakresie odprowadzenia wód i ścieków opadowych z ww. działki poprzez przyłącze do miejskiej sieci kanalizacji opadowej.

Inwestora zobowiązujemy do:

1. uzgadniania ewentualnych zmian w projekcie w ZIKiT,
2. realizowania przyłącza zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej,
3. ograniczenia odpływu z przedmiotowej zabudowy do wartości **2,04l/s**,
4. doproszenia z 2 tygodniowym wyprzedzeniem do odbioru końcowego przyłącza kanalizacji, a w szczególności zbiornika retencyjnego, regulatora przepływu i studni kontrolnej, przedstawiciela ZIKiT, przekazując 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej wraz z obmiarem terenów utwardzonych, z których odprowadzane są ścieki opadowe do kanalizacji.

Powyższe uzgodnienie zachowuje ważność trzy lata od daty wystawienia.

1 egz. projektu zatrzymujemy do celów służbowych, drugi egz. projektu opieczetowany zwracamy i stanowi on integralny załącznik do uzgodnienia.

Załącznik/i:

- 1) Projekt.

Sprawę prowadzi:

Bartosz Paszkowski – Dział Uzgodnień IU
nr tel.: 0126167218

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji
[Signature]
Wojciech Kubiś

Otrzymują:

1x Adresat

1 x aa (IU 102738 / 2017, ID: 1013895)

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany w prawym górnym rogu pierwszej strony