

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

IU.461.4.322.2017

Kraków, dnia **20 MAR 2017**

Marcin Gajda
Architektura Krajobrazu
Brzezie, ul. Narodowa 116
32-080 Zabierzów

2017 -03- 23

L.Dz.250.....

Dotyczy : warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z dz. nr 21/96 obr. 6 Nowa Huta przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie – planowana rozbudowa ciągów pieszych.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w rejonie ww. inwestycji obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej.

Odprowadzenie wód opadowych z projektowanej inwestycji można wykonać w oparciu o miejską kanalizację opadową zlokalizowaną w ul. Skarżyńskiego w Krakowie pod następującymi warunkami:

1. wody opadowe należy tak odprowadzić, by nie zakłócać gospodarki wodnej sąsiednich działek,
2. projekt powinien zawierać obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne dla inwestycji (z podaniem ilości odprowadzanych wód i ścieków opadowych z powierzchni cząstkowych, takich jak zieleńce, powierzchnie utwardzone i inne),
3. należy **ograniczyć** odpływ z terenu inwestycji (przy współczynniku spływu nie większym niż $\psi = 0,1$) - nadmiar wód należy **retencjonować** na własnej działce **przy zastosowaniu regulatora odpływu**,
4. zastosować studnię kontrolną z przegłębieniem 0,3-0,5 m, zlokalizowaną na terenie inwestora jako ostatnia na ciągu kanalizacji przed włączeniem do istniejącego kanału opadowego,
5. zastosowane urządzenia oczyszczające winny posiadać aprobatę techniczną,
6. zapewnić dostęp do studni kontrolno-pomiarowej upoważnionym służbom,
7. do projektu opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 (Dz. U. 2012.462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, należy dodatkowo dołączyć odpowiednie uprawnienia branżowe projektanta oraz aktualne świadectwo przynależności do Izby Inżynierskiej,
8. warunki techniczne zachowują ważność przez 3 lata od daty wystawienia.

Dopuszcza się by wody i ścieki opadowe mogły być zagospodarowane na własnym terenie tak, by nie zakłócać gospodarki wodnej sąsiednich działek w tym również ulicy (art. 29, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne – Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późniejszymi zmianami).

Sposób zagospodarowania wód na własnym terenie nie podlega uzgodnieniu w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Niemniej jednak informujemy, że zagospodarowanie wód na własnym terenie winno być przedstawione w projekcie zagospodarowania terenu opracowanym przez uprawnionego projektanta.

Wybór sposobu zagospodarowania wód deszczowych (kanał lub teren inwestycji) należy do Inwestora.

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji


Iwona Krol

Sprawę prowadzi:
Bartosz Paszkowski – Zespół Uzgodnień IU
nr tel.: 012 6167218

Otrzymują:

1/x Adresat

1 x aa IU (16864 / 2017, ID: 783487)

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany w lewym górnym rogu 1 strony