

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Sprawa: KA-2/131/2018
L.dz. KA-2/ 965 /2018

KRAKÓW dnia: 2018-10-24

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 16-18.10.2018 r. do Zamawiającego wpłynęła prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Budowa parkingu dla samochodów osobowych i budowa drogi dojazdowej wraz z instalacją oświetlenia przy ul. Życzkowskiego w Krakowie - ETAP 1,**

Pytania:

Pytanie nr 1:

1) Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

Pytanie nr 2:

2) Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie??.

Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu.

nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03

PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawie Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy

Pytanie nr 3:

3) Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa :

Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

Pytanie nr 4:

4) Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwyty mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED powinny spełniać wszystkie niezbędne wytyczne EU.

Pytanie nr 5:

W projekcie budowlanym - branża elektryczna oraz SIWZ podano w zakresie w roz.3 pkt.3.1 montaż oświetlenia (fundamenty, słupy, oprawy oświetleniowe) natomiast w przedmiarze robót nie ma pozycji dot. montażu oświetlenia. Wobec powyższego proszę o odpowiedź czy przyjąć do wyceny także montaż oświetlenia (fundamenty, słupy, oprawy oświetleniowe)

Odpowiedzi

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający posiada dobór obliczeniowy dla przykładowych (konkretnie dobranych) opraw. Jako, że jest to dokument nieobligatoryjny dla zawartości projektu budowlanego i wykonawczego Zamawiający nie ma obowiązku publikowania go.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Istnieje kanon katalogowy PN-EN dla instalacji oświetlenia ulicznego, który ze względu na swoją ilość oraz objętość nie musi być cytowany w dokumentacji w pełnej formie. Dokumentacja zawiera przywołanie najistotniejszych PN-EN z tej listy, co nie oznacza że pozostałe są pominięte. Należy uwzględniać wszystkie PN-EN branżowe przywołane w dokumentacji oraz pozostałe PN-EN powiązane lub uaktualnione (tzn. obecnie obowiązujące w Polsce)

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Patrz odpowiedź do pytania nr 2.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Nie jest możliwe dobranie oświetlenia bez przyjęcia ich konkretnego typu. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy należy traktować jako definicję standardu. Użycie nazwy nie oznacza, że tylko te konkretne elementy mogą być zastosowane. Dopuszcza się zastosowanie przez wykonawcę innego typu opraw, słupów, wysięgników, pod warunkiem zastosowania materiałów „równoważnych” o parametrach nie gorszych od tych przyjętych w projekcie. W przypadku zastosowania elementów „równoważnych” wpływających na typ opraw, zastosowanych rastrów, itp., wykonawca zobowiązany jest do wykonania nowych obliczeń dla instalacji. Każdorazowo, wykonawca zobowiązany jest stosować materiały posiadające odpowiednie aprobaty, atesty i dopuszczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

W obecnym postępowaniu (obejmującym etap 1) nie należy ujmować wyceny montażu oświetlenia (tj. fundamentów, słupów, opraw oświetleniowych). Do oferty należy wycenić jedynie zakres wydany w przedmiarze robót załączony do SIWZ. Dlatego wszystkie załączniki, rysunki i opisy techniczne należy rozpatrywać wyłącznie w zakresie ETAPU 1.