



- UWAGI
1. Jednostkę zewnętrzną JZ zasilic kablem YKY20 5x6 z tablicy TG.
 2. Połączenia sterownicze pomiędzy jednostką zewnętrzną a jednostkami wewnętrznymi prowadzić równoległe z przewodami instalacji klimatyzacji.

JW Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
PS Pompa skroplin
*) Przewód fabryczny L=2m

wg proj. instalacji sanitarnych

Pracownia Architektoniczna AR-KON			
ul. Młyńska 4, 72-004 Tanowo			
tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.ar@wp.pl			
Faza:	Projekt wykonawczy		
Część:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Temat:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ NA CELE BIUROWE ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI BIUROWEJ W BUDYNKU SIEDZIBY NADLEŚNICTWA CHOJNA		
Lokalizacja:	Chojna, ul. Szczecińska 36, działka nr 93, obręb Chojna 2		
Treść:			
Projektował:	mgr inż. Aleksander Wieszczekiewicz	upr. bud. 53/Sz/78	10
Sprawił:	mgr inż. Grzegorz Goła	upr. bud. 27/Sz/2002	
			08.2017 r.