

1. Kable SN wprowadzić bezpośrednio na zaciski transformatorów. Użyć głowic prostych np.: typu POLT 24-D/XI.
2. Kable SN wprowadzić do budynku przez istniejące przepusty kablowe. Przepusty uszczelnić przepustem wodo-gazoszczelnym np.: typu GPD
3. W komorach transformatorowych ułożyć rurę DVR160 koloru czerwonego pod posadzką, jeden koniec rury połączyć z istniejącym przepustem, drugi koniec wyprowadzić ponad posadzkę.
4. W komorach transformatorowych ułożyć rurę DVR160 koloru czerwonego pod posadzką, jeden koniec rury połączyć z istniejącym przepustem, drugi koniec wyprowadzić ponad posadzkę.
5. Do transformaotora TR1 kable prowadzić przez pomieszczenie rozdzielni SN w istniejacych kanała kablowych.

Parter

jednostka projektowa:	MG ELECTRIC Zdzisław Piórkowski ul. Mehoffera 68b lok. 7 03–161 WARSZAWA TEL. 604–502–713
inwestor:	Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137 02–507 Warszawa
projektant:	mgr inż. Zdzisław Piórkowski — MAZ/0170/PWOE/07
asystent projektanta:	mgr inż. Tomasz Pudełko
sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Kucharski — MAZ/0421/PWOE/06

projekt:	Główna stacja zasilająca oraz modernizacja zasilania elektroenergetycznego dla budynków Szpitala MSW w Warszawie
adres:	ul.Wołoska 137, teren Szpitala MSW w Warszawie dz. Nr ew. 8/7; obręb 0116; Dzielnica Mokotów
TOM II	**Budynek stacji transformatorowej PZ01 15/0,4kV i kabel zasilający 15kV**
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PROJEKT WYKONAWCZY
Data: marzec 2016	Skala 1:100
tytuł:	Prowadzenie kabli 15kV po budynku S03
rysunek nr:	E-12
strona: 1 / stron: 1	

FORMAT ORYGINALNY: A3