komora tłumikowa układu spalin
(zlokalizowana na zewnątrz budynku)

wyrzutnia ścienna
1050x1050mm
wyrzutnię zamontować w miejscu
zdemontowanej

odcinek pionowy wyrzutu spalin,
dł. ok. 2,5m
spaliny wyprowadzić 1m powyżej
attyki dachu i zakończyć kolanem
wyrzutowym

otwór Ø200, hs=+2,25
- wysokość wykonania otworu domierzyć po
posadowieniu agregatu

odsadzkę
asymetryczną
domierzyć po
posadowieniu
agregatu

przepustnica
wielopłaszczyznowa
1050x1050mm z
przepustnicą -
wykorzystać istniejącą
zamontowaną obecnie na linii
wyrzutowej agregatu

ekran tłumiący

rura fi 324mm

otwór
133x120
spód h=40

hsp=+45cm
powyżej
posadzki

pinowy odcinek
odprowadzenia spalin,
kolano, dwa tłumiki - dany
odcinek instalacji
przenieść razem z
agregatem

4xrura fi 150 pod
posadzka

proj rura DVR 160; l=3m

proj. transformator TR2,
15,75/0,42; 630kVA

W5
W4
W3
W2
W1
Ø100

1050x1050

złącze elastyczne
700x650mm, l=15cm

700x650

proj. agregat P135

kanał dla rury paliwowej

kanał dla rury spalinowej fi219

Pracownia protetyki stomatologicznej

proj. kabel 3x(4xYKY 1x240mm,/1kv), l=14m

Płaskownik Al 50x5

150
270

projektowany agregat
prądotwórczy P135-
istniejący
przeniesiony z
sąsiedniej stacji

na istniejącym kanale wyciągowym zamontować
kratkę grawitacyjną 14x21cm | udrożnić przewód

Pole 9
Pole 8
Pole 7
Pole 6
Pole 5
Pole 4
Pole 3
Pole 2
Pole 1

proj. rura DVR 50, l=4m

proj. rura DVR 110, l=4m

proj. kabel 5xYKY 1x95, l=17m

proj. kabel YDYżo 5x6, l=20m

kanał sprowadzić 15cm
powyżej posadzki

kanał pionowy oznaczyć
żółto -czarną taśmą
ostrzegawczą

Śmietnik

Agregatornia

N8
N7
N6
N5
N4
N3
N2
N1

kratka wentylacyjna
800x1400mm

proj. kabel YKYżo 5x25, l=21m

przepustnica
wielopłaszczyznowa z
siłownikiem
1400x800mm

A
A

1400x800

150
240

Magazyn

proj. RG1 budynku SO3

proj. otwór 50x30
spód h=240

proj rura DVR 160; l=6m

proj. kabel 3x(4xYKY 1x240mm,/1kv), l=16m

proj. transformator TR1,
15,75/0,42; 630kVA

Płaskownik Al 60x10
ułożony na ścianie
na konstrukcji
wsporczej

120
240

czerpnia ścienna
1400x800mm - montaż w
miejscu istniejącej

proj. RPW budynku SO3

Przekrój A-A



Przekrój B-B



LEGENDA

- kanał wywiewny
- kanał czerpny
- instalacja odprowadzenia spalin

Uwaga:
w przypadku kolizji pionowego odcinka
kanału czerpnego z lampami, należy
przesunąć lampy

przepustnica
wielopłaszczyznowa

Parter i przekroje

jednostka projektowa: MG ELECTRIC Zdzisław Płórkowski	ul. Mehoffera 68b lok. 7, 03-161 WARSZAWA, TEL. 604-502-713
projekt:	Główna stacja zasilająca oraz modernizacja zasilania elektroenergetycznego dla budynków Szpitala MSW w Warszawie
adres:	ul.Wołoska 137, teren Szpitala MSW w Warszawie dz. Nr ew. 8/7; obręb 0116; Dzielnica Mokotów
inwestor:	Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137 02-507 Warszawa
TOM II	Wyposażenie stacji SO1, SO2, SO3 wraz z remontem pomieszczeń w stacji SO3 na terenie Centralnego Szpitala MSW
projektant: mgr inż. Dorota Jasińska	WKP/0379/PWOS/11
asystent projektanta:	
sprawdzający mgr inż. Joanna Kucznerowicz	WKP/0139/POOS/09
INSTALACJE SANITARNE	PROJEKT WYKONAWCZY
Data: marzec 2016	Skala 1:50
tytuł: Rozmieszczenie projektowanych urządzeń w stacji SO3 – instalacja wentylacji i odprowadzenia spalin (pom. agregatorni)	
rysunek nr: IS-02	strona: 1 / stron: 1

FORMAT ORYGINALNY: 554x594