



**Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie**

**ul. Wojska Polskiego 119**

**73-110 Stargard**

**Pismo: DT.270.2.14.2018**

Stargard dnia: 2018-12-17

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-12-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

**Budowa drogi leśnej na działkach nr 261/4, 268/4, 269/4, 272/1, 273/1, 274/4, 278/2, 278/3, 279, 280, 281 i 282/1 obręb Żeliszewo gm. Recz – kontynuacja robót przerwanych wraz z robotami poprawkowymi,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie nr 1**

Pytanie odnośnie podbudowy 0-31,5 mm. Czy musi ona być lita ??? Żadna z kopalni na pomorzu takiej nie posiada. Sprowadzanie jej generuje ogromne koszty. Na kopalniach posiadają podbudowę 0-31,5mm robioną z naturalnego kamienia, głównie otoczaków. Twierdzą, że jakościowo spełnia te same wymagania, Czy możemy ją zastępczo do wyceny zamienić ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę kruszywa.

**Pytanie nr 2**

Czy płyty mają być zasypane piaskiem, lub żwirem ???

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Do zasypywania płyt należy zastosować piasek.

Zamawiający:

DYREKTOR  
Zespołu Składowi Lasów Państwowych  
w Stargardzie  
Janusz Szpakowski

KIEROWNIK  
Sekcji Usług Drogowych  
Maciej Ziolkowski