



RZUT DACHU
PAWILON OBSŁUGI "B"

- OZNACZENIA
- UZIOM FUNDAMENTOWY FeZn 30*4
 - ZWÓD POZIOMY NIEIZOLOWANY FeZn Φ8
 - ZK1 [Symbol] ZŁĄCZE KONTROLNE W SKRZYNCIE ODGROMOWEJ H=0.4M
MONTOWANEJ W ELEWACJI BUDYNKU
 - B [Symbol] IGLICA KOMINOWA H=1.1m
 - [Symbol] IGLICA ODGROMOWA H=0.3m
 - P [Symbol] POŁĄCZENIE Z METALOWYM POKRYCIEM DACHU
 - [Symbol] POŁĄCZENIE Z PŁOTKIEM PRZECIWSNIEGOWYM LYg16

- UWAGI
- Połączenia instalacji piorunochronnej wykonać przez spawanie.
 - Zwody poziome układać na podpórkach mocowanych do pokrycia dachu.
 - Należy zachować odstępy izolacyjne L=0.45m od chronionych urządzeń
 - Przewody odprowadzające prowadzić w rurkach odgromowych Φ 28/22 układanych pod ociepleniem budynku.
 - Rezystancja uziemienia powinna być mniejsza od 10Ω

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA				
31-314 Kraków, ul.Zygmuntowska 33/12 tel.-fax.12 638 48 55, e-mail: tryglif@interia.pl				
pracownia	arch. arch.	podpis	OBIEKT	LKS "CZARNI"- STANIĄTKI
AUTORZY PROJEKTU	Sławomir Pióro upr. 336/2001		ADRES	32-005 Staniątki, ul.wodociągowa 862
			STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
			TEMAT	Przebudowa boiska do piłki nożnej,budowa: dwóch boisk treningowych , bieżni dwutorowej,trybun systemowych, dwóch pawilonów obsługi boisk, altany,ogrodzenia,ciągów pieszych,parkingów wraz z infrastrukturą techniczną
weryfikator	Stanisław Malczyński GP IV-63/220/76		RYSUNEK	PAWILON "B"- RZUT DACHU PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
DATA	LUTY 2018	SKALA	1:100	RYSUNEK NR : E-511