

[illegible]

TABELA ZAPOTRZEBOWANIA MOCY																
ROZDZIELNICA +1ALAN1 -ALTANA																
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Un	IL.odb.	Pi	Pc	Kz	cos fi	tg fi	Po	Q	S	Io	Idd	ZABEZP.	PRZEWÓD	It<1.45*Idd
-	-	V	szt.	kW	kW	-	-	-	kW	kVAr	kVA	A	A	A	-	-
1	OŚWIETLENIE	230	1	0,30	0,30	1,00	0,90	0,48	0,30	0,15						
2	POMPOWNIĄ	230	1	1,10	1,10	0,95	0,92	0,43	1,05	0,45						
3	ZESTAW GN. WTYCZK.	400	1	5,00	5,00	0,40	0,90	0,48	2,00	0,97						
4	URZĄDZENIA AGD	230	1	3,50	3,50	0,50	1,00	0,00	1,75	0,00						
5	URZĄDZENIA AGD	400	1	6,00	6,00	0,55	1,00	0,00	3,30	0,00						
	RAZEM				15,90	0,53	0,98	0,19	8,40	1,56	8,54	12	100	50	N2XH5*16	TAK

TABELA ZAPOTRZEBOWANIA MOCY																
TABELA ZAPOTRZEBOWANIA MOCY										ROZDZIELNICA +1ANK1 -PAWILON „A”						
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Un	IL.odb.	Pi	Pc	Kz	cos fi	tg fi	Po	Q	S	Io	Idd	ZABEZP.	PRZEWÓD	It<1.45*Idd
-	-	V	szt.	kW	kW	-	-	-	kW	kVAr	kVA	A	A	A	-	-
1	KOMPUTERY	230	14	0,40	5,60	1,00	0,92	0,43	5,60	2,39						
2	KLIMATYZATOR	230	1	2,00	2,00	0,90	0,92	0,43	1,80	0,77						
RAZEM					7,60	0,97	0,92	0,43	7,40	3,15	8,04	12	75	32	N2XH5*10	TAK

TABELA ZAPOTRZEBOWANIA MOCY																
TABELA ZAPOTRZEBOWANIA MOCY										ROZDZIELNICA +1AN2 -PAWILON „B”						
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Un	IL.odb.	Pi	Pc	Kz	cos fi	tg fi	Po	Q	S	Io	Idd	ZABEZP.	PRZEWÓD	It<1.45*Idd
-	-	V	szt.	kW	kW	-	-	-	kW	kVAr	kVA	A	A	A	-	-
1	OŚWIETLENIE	230	1	2,10	2,10	1,00	0,90	0,48	2,10	1,02						
2	CENTRALA WENT.	400	1	4,00	4,00	0,95	0,92	0,43	3,80	1,62						
3	WENTYLATORY	230	1	0,10	0,10	0,90	0,90	0,48	0,09	0,04						
4	GNIAZDA WTYCZKOWE	230	1	3,50	3,50	0,30	0,90	0,48	1,05	0,51						
5	SPRZĘT AGD	230	1	3,00	3,00	0,75	1,00	0,00	2,25	0,00						
6	SUSZARKI DO RĄK	230	6	1,80	10,80	0,25	0,99	0,14	2,70	0,38						
7	PIEC CO	230	1	0,30	0,30	0,90	0,92	0,43	0,27	0,12						
	RAZEM				23,80	0,52	0,96	0,30	12,26	3,69	12,80	18	100	50	N2XH5*16	TAK

TABELA ZAPOTRZEBOWANIA MOCY																
TABELA ZAPOTRZEBOWANIA MOCY										ROZDZIELNICA +1AN1 -PAWILON „A”						
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Un	IL.odb.	Pi	Pc	Kz	cos fi	tg fi	Po	Q	S	Io	Idd	ZABEZP.	PRZEWÓD	It<1.45*Idd
-	-	V	szt.	kW	kW	-	-	-	kW	kVAr	kVA	A	A	A	-	-
1	OŚWIETLENIE	230	1	1,40	1,40	1,00	0,90	0,48	1,40	0,68						
2	ROZDIELNICA +1ANK1	230	1	7,60	7,60	0,97	0,92	0,43	7,40	3,15						
3	UPS	230	1	5,00	5,00	0,90	0,90	0,48	4,50	2,18						
4	GNIAZDA WTYCZKOWE	230	1	3,50	3,50	0,30	0,90	0,48	1,05	0,51						
5	SPRZĘT AGD	230	1	5,00	5,00	0,60	1,00	0,00	3,00	0,00						
6	SUSZARKI DO RĄK	230	3	2,00	6,00	0,30	0,99	0,14	1,80	0,26						
	RAZEM				28,50	0,67	0,94	0,35	19,15	6,77	20,31	29	100	50	N2XH5*16	TAK