


Legenda:

**B**  - iglica odgromowa h=2m  
podłączyć drutem FeZnØ8mm  
do istniejących zwodów  
instalacji odgromowej

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. JANUSZ DUBICKI					
60-016 POZNAN OS. WL. LOKIETA 12 H TEL. 600 887 789					
Umowa:	Inwestor:			Nr. rysunku:	
79/2017	SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU 60-019 Poznan, ul. Juraszów 7-17			E11	
Stadium opracowania:	Obiekt:			Branż:	
PW	APTEKA SZPITALNA 60-019 Poznan, ul. Juraszów 7-17			ELEKTR.	
Data opracowania:	Tytuł rysunku:			Skala:	
08.2017r	INSTALACJA ZASILAJĄCA WENTYLATORY NA DACHU I INSTALACJA ODGRZEWOWA - RZUT DACHU			1:100	
Projektant:	Podpis:		Sprawdził:	Podpis:	
inż. Waldemar Roj			mgr inż. Michał Magdziak		
upr. bud. CPI-050/72078		upr. bud. 28056Pw			