

KARTA WYTYCZNYCH POMIESZCZENIA

Nr i nazwa pomieszczenia	Gabinet zabiegowy		
Przeznaczenie pomieszczenia	gabinet do wykonywania drobnych zabiegów		
Przewidywana liczba osób	3	Czas pracy	do 4 godzin

WYTYCZNE BUDOWLANE			
Minimalna wysokość pomieszczenia	2,7 m	Wytyczne dotyczące powierzchni	-
Podłoga	wykładzina elektroprowadząca podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm		
Ściana malowanie	farba lateksowa bakteriostatyczna		
Ściana okładzina	okładzina ścienna PCV do wysokości 210 cm		
Sufit	farba lateksowa		
Stolarka okienna	ochrona przed nadmiernym oświetleniem		
	możliwość zaciemnienia pomieszczenia		
	-		
	-		
Stolarka drzwiowa	łatwozmywalna, odporna na uderzenia		
	światło przejścia minimum 110 cm		
	-		
	-		
Ochrona ścian	-		
Niepełnosprawni	-		
Oświetlenie	oświetlenie dzienne nie jest wymagane		
Akustyka	wg normy PN-87/B-02151/02		
Inne	-		
Inne	-		

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE	
Oświetlenie	podstawowe 500 lx
	możliwość ściemniania do 50 lx
	-
	-
	-
	-
Gniazda wtykowe	gniazda zgodnie z częścią rysunkową
	gniazda elektryczne IP54
	-
	-
	-
	-
Inne	zasilanie rezerwowe bezprzerwowe
	zasilanie urządzeń technologicznych zgodnie ze spisem wyposażenia
	-
	-

WYTYCZNE NISKOPRĄDOWE	
	system informacji o zajętości pomieszczenia
	sieć logiczna
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE SANITARNE	
Instalacja WOD-KAN	umywalka
	bateria bezdotykowa
	zlew
	-
	-
Instalacja C.O.	temperatura w pomieszczeniu 24 st. C
	-
	-
	-
	-
Inne	-
	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE WENTYLACYJNE	
Wentylacja	wentylacja grawitacyjna wspomagana
	-
	-
	-
	-
Klimatyzacja	-
	-
	-
	-
	-
Inne	-
	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE GAZÓW MEDYCZNYCH	
Tlen	1 gniazdo
Sprężone powietrze 5 bar	-
Sprężone powietrze 8 bar	-
Sprężone powietrze techniczne	-
Próżnia	-
Podtlenek azotu	-
Dwutlenek węgla	-
Inne	zasilanie do tablicy poboru gazów oznaczonej jako TPG
	-

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE	
Wyposażenie medyczne	uwaga: wyposażenie stałe, wymagające montażu i połączenia z mediam zgodnie z spisem wg wytycznych zawartych w spisie
	-
	-