

**KARTA WYTYCZNYCH POMIESZCZENIA**

Nr i nazwa pomieszczenia	0.9; 1.7; 1.6, 1.8		
Przeznaczenie pomieszczenia	<b>magazyn leków gotowych - apteka szpitalna</b>		
Przewidywana liczba osób	2	Czas pracy	do 4 godzin

WYTYCZNE BUDOWLANE			
Minimalna wysokość pomieszczenia	2,7 m	Wytyczne dotyczące powierzchni	-
Podłoga	Wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm		
Ściana malowanie	farba lateksowa kategorii III		
Ściana okładzina	-		
Sufit	farba lateksowa		
Stolarka okienna	ochrona przed nadmiernym oświetleniem		
	-		
	-		
	-		
Stolarka drzwiowa	łatwozmywalna, odporna na uderzenia		
	światło przejścia minimum 110 cm		
	-		
	-		
Ochrona ścian	na ścianie do wysokości 110 cm wykładzina podłogowa PCV		
	systemowa ochrona ścian i narożników		
Niepełnosprawni	-		
Oświetlenie	oświetlenie dzienne nie wskazane ze względów technologicznych		
Akustyka	wg normy PN-87/B-02151/02		
Inne	-		
Inne	-		

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE	
Oświetlenie	podstawowe 300 lx
	-
	-
	-
	-
	-
Gniazda wtykowe	gniazda zgodnie z częścią rysunkową
	-
	-
	-
	-
	-
Inne	zasilanie urządzeń technologicznych zgodnie ze spisem wyposażenia
	zasilanie rezerwowe bezprzerwowe
	-
	-

WYTYCZNE NISKOPRĄDOWE	
	sieć logiczna
	podłączenie do urządzeń technologicznych zgodnie ze spisem wyposażenia
	sygnalizacja antywłamaniowa i antynapadowa
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE SANITARNE	
Instalacja WOD-KAN	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Instalacja C.O.	temperatura w pomieszczeniu 20 st. C
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Inne	-
	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE WENTYLACYJNE	
Wentylacja	2 wymiany na godzinę
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Klimatyzacja	możliwość regulacji temperatury 22 st. C +/- 2 st C
	utrzymanie wilgotności 40-60%
	-
	-
	-
	-
	-
Inne	duże wydatki ciepła
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE GAZÓW MEDYCZNYCH	
Tlen	-
Sprężone powietrze 5 bar	-
Sprężone powietrze 8 bar	-
Sprężone powietrze techniczne	-
Próżnia	-
Podtlenek azotu	-
Dwutlenek węgla	-
Inne	-

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE	
Wypożyczenie medyczne	wg wytycznych zawartych w spisie
	-
	-
	-