

**KARTA WYTYCZNYCH POMIESZCZENIA**

Nr i nazwa pomieszczenia	1.1, 1.2, 1.5, 1.10		
Przeznaczenie pomieszczenia	<b>czynności administracyjne</b>		
Przewidywana liczba osób	1	Czas pracy	do 4 godzin

WYTYCZNE BUDOWLANE			
Minimalna wysokość pomieszczenia	2,5 m	Wytyczne dotyczące powierzchni	-
Podłoga	wykładzina elektrostatyczna podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm		
Ściana malowanie	farba lateksowa kategorii II		
Ściana okładzina	-		
Sufit	farba lateksowa		
Stolarka okienna	ochrona przed nadmiernym oświetleniem		
	-		
	-		
	-		
Stolarka drzwiowa	łatwozmywalna, odporna na uderzenia		
	światło przejścia minimum 90 cm		
	-		
	-		
Ochrona ścian	-		
	-		
	-		
	-		
Niepełnosprawni	-		
Oświetlenie	bezpośredni dostęp światła dziennego, w stosunku do powierzchni podłogi co najmniej 1:8		
Akustyka	wg normy PN-87/B-02151/02		
Inne	-		
Inne	-		

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE	
Oświetlenie	podstawowe 500 lx
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Gniazda wtykowe	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Inne	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE NISKOPRĄDOWE	
	sieć logiczna
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE SANITARNE	
Instalacja WOD-KAN	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Instalacja C.O.	temperatura w pomieszczeniu 20 st. C
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Inne	-
	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE WENTYLACYJNE	
Wentylacja	2 wymiany na godzinę
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Klimatyzacja	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Inne	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE GAZÓW MEDYCZNYCH	
Tlen	-
Sprężone powietrze 5 bar	-
Sprężone powietrze 8 bar	-
Sprężone powietrze techniczne	-
Próżnia	-
Podtlenek azotu	-
Dwutlenek węgla	-
Inne	-

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE	
Wyposażenie medyczne	-
	-
	-
	-