

KARTA WYTYCZNYCH POMIESZCZENIA

Nr i nazwa pomieszczenia	1.15		
Przeznaczenie pomieszczenia	pomieszczenie socjalne		
Przewidywana liczba osób	2	Czas pracy	-

WYTYCZNE BUDOWLANE			
Minimalna wysokość pomieszczenia	2,5 m	Wytyczne dotyczące powierzchni	nie mniej niż 8 m ²
Podłoga	Wykładzina podłogowa PCV z wyblonym cokołem na 10 cm		
Ściana malowanie	farba lateksowa kategorii III		
Ściana okładzina	-		
Sufit	farba lateksowa		
Stolarka okienna	-		
	-		
	-		
	-		
Stolarka drzwiowa	łatwozmywalna, odporna na uderzenia		
	światło przejścia minimum 90 cm		
	-		
	-		
Ochrona ścian	przyblatach roboczych fartuch ochronny do wysokości 160 cm		
	-		
Niepełnosprawni	-		
Oświetlenie	oświetlenie dzienne nie jest wymagane		
Akustyka	-		
Inne	-		
Inne	-		

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE	
Oświetlenie	podstawowe 200 lx
	miejscowe nad blatem roboczym
	-
	-
	-
	-
Gniazda wtykowe	gniazda zgodnie z częścią rysunkową
	-
	-
	-
	-
	-
Inne	zasilanie urządzeń technologicznych zgodnie ze spisem wyposażenia
	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE NISKOPRĄDOWE	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE SANITARNE	
Instalacja WOD-KAN	umywalka
	zlew
	-
	-
	-
	-
Instalacja C.O.	temperatura w pomieszczeniu 20 st. C
	-
	-
	-
	-
	-
Inne	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE WENTYLACYJNE	
Wentylacja	2 wymiany na godzinę
	-
	-
	-
	-
	-
Klimatyzacja	-
	-
	-
	-
	-
	-
Inne	-
	-
	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE GAZÓW MEDYCZNYCH	
Tlen	-
Sprężone powietrze 5 bar	-
Sprężone powietrze 8 bar	-
Sprężone powietrze techniczne	-
Próżnia	-
Podtlenek azotu	-
Dwutlenek węgla	-
Inne	-

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE	
Wypożyczenie medyczne	wg wytycznych zawartych w spisie
	-
	-
	-