



- LEGENDA:
- RO Rozdzielnica obiektowa Hager
  - Przycisk Hager Berker B. Kwadrat, ramka z polem opisowym, biały IP20
  - 1 Oprawa oświetleniowa LENA LIGHTING NECTRA LED IP44 25W 4000K
  - 2 Oprawa oświetleniowa LENA LIGHTING MADERA II LED 24W 620x350 OPAL 4000K
  - 5 Oprawa oświetleniowa LENA LIGHTING PLANO LED 34W 4000K
- LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH
- Oprawa Ewakuacyjna kierunkowa Amatech – EMAX ALU LED (jedno i dwu stronna)  
montaż: natynkowy; wykonanie: aluminium anodizowane koloru srebrnego
  - ⬆ Oprawa Ewakuacyjna Amatech – DISCRET D4N 4LED IP20  
montaż: wpuszczany w sufit; wykonanie: oprawa metalowa proszkowo
  - ⬇ Oprawa Ewakuacyjna Amatech – DISCRET D4N 4LED IP20  
montaż: natynkowy do uchwytu; wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo

UWAGA:

1.Rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją oraz ze wszystkimi projektami branżowymi

2.Wszystkie zmiany należy uzgodnić, z jednostką projektową.  
(Dopuszcza się zmiany, po uzgodnieniu z projektantem oraz przy zachowaniu parametrów technicznych systemu)

3.Przyciski załączające oświetlenie klatki schodowej i korytarzy:

Przyciska A – klatka schodowa  
Przyciska B – korytarz parter  
Przyciska C – korytarz piętro I  
Przyciska D – korytarz piętro II

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. JANUSZ DUBICKI			
60-616 POZNAN OS. WL. LOKIETKA 12 H TEL./FAX: 061 8 244 448			
Umowa: 77/2017	Inwestor: SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU 60-479 Poznan, ul. Juraszów 7-17	Nr. Rysunku: 3	
Stadium opracowania: PB.+W	Opis: BUDYNEK ROTUNDY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU - REMONT BUD., MODERNIZACJA PORADNI OKULISTYCZNEJ I OTOLARYNGOLOGICZNEJ	Stanowisko: ELEKTR.	
Data opracowania: 06.2017r	Treść rysunku: INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - PIĘTRO II	Skala: 1:100	
Projektant: mgr inż. Piotr Głowacki WKP/O185/POOE/13	Podpis:	Opracował: inż. Piotr Tarasiuk	Podpis:
Sprawił: mgr inż. Michał Mądrzak 290/85/Pw	Podpis:		