



P₁=12,8 kW
P₀=3,9 kW
k_z=0,30

UWAGI

1. Drzwiczki tablicy wyposażać w zamek patentowy przystosowany do wspólnego klucza – dla wszystkich tablic.
2. Obwody końcowe opisać zgodnie ze schematem na wewnętrznej stronie drzwiczek.
3. Zasilanie jednostek wewnętrznych klimatyzacji pokazano na rys. nr 10.

Pracownia Architektoniczna AR-KON			
ul. Młyńska 4, 72-004 Tanowo			
tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl			
Faza:	Projekt wykonawczy		
Część:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Temat:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ NA CELE BIUROWE ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI BIUROWEJ W BUDYNKU SIEDZIBY NADLEŚNICTWA CHOJNA		
Lokalizacja:	Chojna, ul. Szczecińska 36, działka nr 93, obręb Chojna 2		
Treść:	TABLICA IV KONDYGNACJI T4		
Projektował:	mgr inż. Aleksander Węcorzkiewicz	upr. bud. 53/sz/78	6
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Goła	upr. bud. 27/sz/2002	
			07.2017 r.