



Pi= 4,7 kW
Po= 1,9 kW
kz= 0,40

- UWAGI
1. Drzwiczki tablicy wyposażzyć w zamek patentowy przystosowany do wspólnego klucza.
 2. Obwody końcowe opisać zgodnie ze schematem na wewnętrznej stronie drzwiczek.

Pracownia Architektoniczna AR-KON			
ul. Młyńska 4, 72-004 Tanowo			
tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkan@wp.pl			
Faza:	Projekt wykonawczy		
Część:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Temat:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ NA CELE BIUROWE ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI BIUROWEJ W BUDYNKU SIEDZIBY NADLEŚNICTWA CHOJNA		
Lokalizacja:	Chojna, ul. Szczecińska 36, działka nr 93, obręb Chojna 2		
Treść:	Tablica komputerowa TK2		
Projektował:	mgr inż. Aleksander Wieczorkiewicz	upr. bud. 53/Sz/78	9
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Goła	upr. bud. 27/Sz/2002	
			08.2017 r.