

KRAKÓW dnia: 2019-02-15

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Nr sprawy : KA-2/020/2019
L.Dz. KA-2/198/2019

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-02-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części strychu na funkcję usługową w zakresie usług związanych z oświatą " MODELARNIA I LABORATORIUM NAUK " w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Adaptacja części poddasza budynku 11-1 na modelarnię SKN Grow, WA, ul. Podchorążych 1, Kraków ".

PYTANIE:

W dokumentacji zaprojektowano oświetlenie awaryjne wyposażone w inwerter przeznaczony do systemu centralnego monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego. Czy oprawy będą podłączone do systemu monitoringu? Czy na obiekcie jest zamontowana obecnie centralka oświetlenia awaryjnego, jeśli tak to jaka? Jeśli nie, czy Wykonawca ma dostarczyć centralkę?

ODPOWIEDŹ :

Centralka dla oświetlenia awaryjnego nie wchodzi w zakres Fazy 1, zamontowane oprawy mają mieć możliwość wpięcia do systemu w przyszłości.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych

Korilikowska
mgr Danuta Karlikowska